

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Viessmann Vitoplex 200 SX	745297730032 4106	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	Viessmann Werke
Horák	K1	Weishaupt WG 30 N/1C	4019634513	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	Weishaupt
Poistný ventil	K1	PV DN25 2,5 bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos Magna 3 50/60F 240 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	K1	Trojcestný ventil Komextherm DN50 + servo Lufberg		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Komextherm
Kotel plynový	K2	Viessmann Vitoplex 200 SX	745297730028 9100	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	Viessmann Werke
Horák	K2	Weishaupt WG 30 N/1C	4019634413	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	Weishaupt
Poistný ventil	K2	PV DN25 2,5 bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos Magna 3 50/60F 240 230V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	K2	Trojcestný ventil Komextherm DN50 + servo Lufberg		Teplá voda (do 110°C)	12.1.2013	Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	UK A	Grundfos UPS 32-60/2 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	UK A	Trojcestný ventil + servo Honeywell 24V DN32	typ serva Honeywell M7061 E1012	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Čerpadlo obehové vetvové	UK B	Grundfos UPS 40-120/2 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	UK B	Trojcestný ventil + servo Honeywell 24V DN40	typ serva Honeywell M7061 E1012	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Čerpadlo obehové vetvové	UK C	Grundfos MAGNA 3 32/100		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	UK C	Trojcestný ventil + servo Honeywell 24V DN32	typ serva Honeywell M7061 E1010	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Čerpadlo obehové vetvové	UK D	Grundfos MAGNA 3 40-120		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	UK B	Trojcestný ventil + servo Honeywell 24V DN40	typ serva Honeywell M7061 E1020	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Čerpadlo obehové vetvové	UK E	Grundfos UPS 40-120/2 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos

Elektrická klapka (ventil)	UK E	Trojcestný ventil + servo Honeywell 24V DN40	typ serva Honeywell M7061 E1020	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Čerpadlo obehové vetvové	UK F	Grundfos UPS 40-120/2 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	UK F	Trojcestný ventil + servo Honeywell 24V DN40	typ serva Honeywell M7061 E1020	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Nádoba expanzná		Flamco Flexcon 1000/6	17190	Voda	1.1.2013	Áno	
Komín		Schiedel Technostar ICS25			1.1.2013	Áno	Ters system s.r.o.
Automatická úprava vody	SV	Viessmann aquaset 500N		Voda	1.1.2013	Nie	Viessmann Werke
Prietokomer	SV	Reflex	3913639	Voda	1.1.2013	Áno	Reflex
Merač tepla ÚK	7216 UK	Multical 602 DN65 Komstrup	69228076/2013	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	
Rozvádzač nízke napätie	Pri vstupe do kotolne	DTK	2313/2013	Elektrina	1.1.2013	Áno	Elmont
Rozvádzač nízke napätie	Pri vstupe do kotolne	RK	0056713	Elektrina		Áno	
Rozvádzač nízke napätie	Pivnica	RK1	0907/97	Elektrina	1.1.1997	Áno	
Rozvádzač nízke napätie	Pivnica	RM	588	Elektrina		Áno	B-mont
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade UA 11.01 Základňa		Elektrina		Áno	Mikrotrade s.r.o.
Detektor úniku plynu		SZ10.31		Zemný plyn	1.1.2013	Áno	Mikrotrade s.r.o.
Detektor úniku plynu		SZ10.31/C		Zemný plyn	1.1.2013	Áno	Mikrotrade s.r.o.
Čidlo záplavové				Voda	1.1.2013	Nie	
Rozvádzač MaR		Honeywell		Elektrina	1.1.2013	Nie	Honeywell
		Anuloid		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Plynomer		Plynomer Premagas G100 DN80	0014281-059-02-IV	Zemný plyn		Áno	Prema
Regulátor tlaku plynu		Tartanini C26 535 516 DN80	8418208	Zemný plyn	1.1.1984	Áno	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Árpina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Froling Euroval 2000 NT 350	903950080/000567	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Froling
Horák	K1	WG 40N/1-A	5036596	Zemný plyn	1.1.2001	Áno	Weishaupt
Poistný ventil	K1	P15 217 616 DN50		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Elektrická klapka (ventil)	K1	Servopohon s trojcestnou armatúrou Sauter ar30w23r704 230V Froling MH32F80F200	ar30w23r704		1.1.2001	Nie	Froling
Kotel plynový	K2	Froling Euroval 2000 NT 351	903950080/000581	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Froling
Horák	K2	WG 40N/1-A	5036594	Zemný plyn	1.1.2001	Áno	Weishaupt
Poistný ventil	K2	P15 217 616 DN50		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Elektrická klapka (ventil)	K2	Servopohon s trojcestnou armatúrou Sauter ar30w23r704 230V Froling MH32F80F200	ar30w23r704		1.1.2001	Nie	Froling
Elektrická klapka (ventil)	TÚV	Servopohon s trojcestnou armatúrou	Siemens SOX32.00			Nie	Siemens
Čerpadlo obehové vetvové	UK 1	Wilo TOP E 80/1-10 (230V)		Teplá voda (do 110°C)	7.1.2022	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK 2	Wilo TOP E 50/1-7 (230V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wilo
Čerpadlo nabijacie TV		Grundfos Magna 3 50-60 F240 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV		Grundfos UPS 32-60 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ohrievač TV zásobníkový		RWT-2-450	000966799	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Nádoba expanzná		Reflex	17S02036001	Voda	2007	Áno	Reflex
Zmakčovač vody		Berkesoft 25	PRSFGU203536				
Reg. tlaku		Reflex Variomat 2-1/75G	6510900/00015				
Automatická úprava vody		EurowaterSM2 1/CL 1-3		Voda	1.1.2001	Nie	
Riadaici systém		Landis Staefa RWP 80.001		Elektrina	1.1.2001	Nie	Landis Staefa
Komín					1.1.2001	Áno	Koczman Róbert
Prietokomer	7206SV	Sensus H.KL.B TUV studená	10501838	Voda		Áno	
Prietokomer		Prema doplnovanie	01063048	Voda		Nie	Prema
Merač tepla UK	7206UK	INFOCAL 5	109204Y345	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss

Merač tepla TV	7206TUV	Hydrometer Sonometer 1000	37793269	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Detektor úniku plynu		Detektor úniku plynu SZ 10.03	SZ 10.03				
Detektor úniku plynu		Detektor úniku plynu SZ 10.03/C	SZ 10.03/C				
Detektor úniku plynu		Detektor úniku plynu SZ 10.03	SZ 10.03				
Detektor úniku plynu		Detektor úniku plynu SZ 10.03	SZ 10.03				
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade MT20.01 Základňa			1.1.2001		
Expanzná nádoba Reflex DT 100		Expanzná nádoba Reflex DT 100	16R072660148		1.1.2016		
Poistný ventil	TUV	PV6 bar DN25		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2016	Nie	
Snímač diferenčného tlaku (rozdeľovač/zberač)	ÚK	Snímač tlaku ZPAÚ		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Plynomer		Plynomer Premagas G65 DN50 kotolňa	0020319-057-05IV	Zemný plyn		Áno	
Rozvádzač nízke napätie		Rozvádzač APK Elbeva v.o.s. DS	3379			Áno	APK Elbeva v.o.s. DS
Regulátor tlaku plynu		Tartarini	106004	Zemný plyn		Áno	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Attack EKO 45	161156	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Attack
Poistný ventil	K1	PV 2,5 bar 3/4 "		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K2	Attack EKO 45	161157	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Attack
Poistný ventil	K2	PV 2,5 bar 3/4 "		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K3	Attack KLV 45	P 35160	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2012	Áno	Attack
Poistný ventil	K3	PV 2,5 bar 3/4 "		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K4	Attack EKO 45	16190	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Attack
Poistný ventil	K4	PV 2,5 bar 3/4 "		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Plynomer		Actaris G 16	4073086	Zemný plyn	1.1.1999	Áno	Actaris
Nádoba expanzná		ČKD Dukla Expanzomat	432485	Voda	1.1.2003	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		ČKD Dukla Expanzomat B	404165	Voda	1.1.2003	Áno	ČKD Dukla
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	877342	Zemný plyn	1.1.2017	Áno	
Riadiaci systém		Komextherm RVT 06		Elektrina			Komextherm
Rozvádzač nízke napätie		RK		Elektrina		Áno	
Komín		Kuczman Robert				Áno	Kuczman Robert
Merač tepla ÚK		ISTA Sensonic II Calculator MBUS T 25	610400405			Áno	Ista
Automatická úprava vody		Automatická úprava vody	E80333		1.1.2017	Nie	Earth Resources
Čerpadlo obehové kotlové		AVANSA 25-6-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové		Wilo RS 25/8 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové		Wilo RS 25/8 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové		Wilo RS 25/8 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové		Wilo Stratotos 40/1-12 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Detektor úniku plynu		GI 20		Zemný plyn	1.1.2016	Áno	Mikro trade
Detektor úniku plynu		GIC 40		Zemný plyn	1.1.2016	Áno	Market system
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade PSDP 3K Základňa		Elektrina	1.1.2016	Áno	Mikro trade
Elektrická klapka (ventil)	UK	Komextherm DN40 + Servo Siemens GDB131 1E 24V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Výžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Ortas 125NT	0468	Teplá voda (do 110°C)		Áno	ORTAS
Poistný ventil	K1	PV 1"3 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K2	Ortas 125NT	471	Teplá voda (do 110°C)		Áno	ORTAS
Poistný ventil	K2	PV 1"3 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K3	Ortas 250NT	306	Teplá voda (do 110°C)		Áno	ORTAS
Poistný ventil	K3	PV DN32 3 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K4	Ortas 250NT	314	Teplá voda (do 110°C)		Áno	ORTAS
Poistný ventil	K4	PV DN32 3 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	UK B	Sigma Lutín 80 NTR 85-16-LM-00		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obehové vetvové	UK A	Sigma Lutín 50 NTR 80-10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV	Sigma Lutín 40 NTR 48-12-LM-80		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Elektrická klapka (ventil)		Servopohon BELIMO MM24A+adaptér DMNA		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Inštala Nitra OVL 2500	852	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Inštala Nitra
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	888146	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	953443	Zemný plyn		Áno	
Komín		Ortas Příbram				Áno	ORTAS
Prietokomer	SV	Sensus SV Qn 1,5	15155451	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	UK	Infocal 5 DN80	710701Y426	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Automatická úprava vody		EREK 08A-20A	80246	Voda		Nie	
Rozvádzač nízke napätie		UA11.01 Základňa	27/13	Elektrina		Áno	Mikro trade
Detektor úniku plynu		SZ10.31		Zemný plyn		Áno	Mikro trade
Detektor úniku plynu		SZ10.31		Zemný plyn		Áno	Mikro trade
Detektor úniku plynu		SZ10.31		Zemný plyn		Áno	Mikro trade
Riadiaci systém		Paufex RMS1		Elektrina		Áno	Paufex
Rozvádzač nízke napätie	RK	Rozvádzač RK-DT 2		Elektrina		Áno	
		Čidlo záplavové		Voda		Nie	
Nádoba expanzná		Reflex N	140 052260113	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N	140 061060036	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Prietokomer	SV	Sensus SV Qn 1,5 doplnovací DN15	9957663	Voda		Áno	Sensus

Plynomer		Plynomer Premagas G 165 DN50	0023249-057- 06-IV	Zemný plyn		Áno	Prema
Snímač diferenčného tlaku (rozdeľovač / zberač)	ÚK	Snímač tlaku ZPA		Teplá voda (do 110°C)		Nie	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Výžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Paromat Simplex 575 kW	73244848490066	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Poistný ventil	K1	P15 217 616 DN40	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K2	Paromat Simplex 575 kW	73244848490075	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Poistný ventil	K2	P15 217 616 DN40	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Kotel plynový	K3	Paromat Simplex 405 kW	7374064900193	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Poistný ventil	K3	P15 217 616 DN40	kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Horák	K1	G5/1-D ZD-LN	4774347	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Horák	K2	G5/1-D ZD-LN	4774348	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Horák	K3	WG 40N/1-C	4751954	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos UPS 80-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos UPS 80-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Grundfos UPS 80-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	bazén	Grundfos UPS 80-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	bazén	Servopohon LUFBERG DA08N220S+a daptér BV KOMEX		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)	bazén	Komextherm DN80 + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	sálavé vykurovanie	Grundfos UPS 80-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	sálavé vykurovanie	Komextherm DN80 + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	vetva E byty	Grundfos UPS 32-30/F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	vetva E byty	Komextherm DN32 + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV1	Grundfos UPS 32-30/F 400 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	TUV2	Komextherm DN + Servo MKCS (230V) demontované		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	C-B-D	Grundfos UPS 50-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	C-B-D	Komextherm DN + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm

Čerpadlo obehové vetvové	C-B-D	Grundfos UPS 40-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	C-B-D	Komextherm DN + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	A-D	Grundfos UPS 40-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	A-D	Komextherm DN + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	A-B-D	Grundfos UPS 40-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	A-B-D	Komextherm DN + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	F1-F2	Grundfos UPS 50-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	F1-F2	Komextherm DN 65 + Servo MKCS (230 V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo obehové vetvové	G1-G2	Grundfos UPS 40-30/F 400V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	G1-G2	Komextherm + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV Byty	Grundfos UPS 25-40-180 230V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	podlahovka	Grundfos UPS 32-30/F 400 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	podlahovka	Komextherm + Servo MKCS (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		OVL 2500 I Inštala Nitra	63344	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1987	Áno	Inštala Nitra
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		OVL 2500 I Inštala Nitra	63343	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1987	Áno	Inštala Nitra
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		OVL 2500 I Inštala Nitra	63348	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1987	Áno	Inštala Nitra
Komín		Menert s.r.o.			1.1.1999	Áno	Menert
Regulátor tlaku plynu		Tartarini C 26 535 516 DN80/125 1000 m3/h	7655090	Zemný plyn		Áno	
Automatická úprava vody		Erek 08	E80324	Voda		Nie	
Čerpadlo dávkovacie (dávkovač chcemikálie)		Dávkovacie čerpadlo ERDos séria C	LC 54E2_VTC1-C2	Voda		Nie	
Čerpadlo doplňovacie upravená technologická voda		Doplňovacie zar. VDZ 99-205-ETL	VZD99-205	Voda		Nie	
Riadiaci systém		Ekvitherm (Mitsubishi)		Elektrina		Nie	
Prietokomer	SV doplňovanie	Zenек	OZR001338758 6	Voda		Áno	Sensus
Prietokomer	TÚV	Sensus	1510773201	Voda		Áno	Sensus

Merač tepla TV	7210TUV (zásobník 2+3)	Hydrometer Sonometer 1000	37657424			Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7210TUV (zásobník 2+3)	Hydrometer Sonometer 1000	Demontované			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	bazén sálavé	Hydrometer Infocal 5	491501Y317			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	podlahovka	Hydrometer Infocal 5	210401Y487			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	ÚK PKD	Multical 603,Qn25, DN65, L300	35992345		25.10.2022	Áno	Kamstrup
Merač tepla ÚK	Bazénová voda	Hydrometer Infocal 5	491501Y166			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	byty	Hydrometer Sonometer 1000	44886943			Áno	Danfoss
Rozvádzač nízke napätie	RK	Rozvádzač RK	14/1999 Menert s.r.o.	Elektrina	1999	Áno	
Rozvádzač nízke napätie		DT Základňa	27/13	Elektrina	1.1.2013	Áno	Gaba, lexmed
Detektor úniku plynu		2S11		Zemný plyn	1.1.20163	Áno	Gaba, lexmed
Detektor úniku plynu		2S11		Zemný plyn	1.1.20163	Áno	Gaba, lexmed
Detektor úniku plynu		2S11		Zemný plyn	1.1.20163	Áno	Gaba, lexmed
Detektor úniku plynu		2S11		Zemný plyn	1.1.20163	Áno	Gaba, lexmed
Detektor úniku plynu		2S11		Zemný plyn	1.1.20163	Áno	Gaba, lexmed
Detektor úniku plynu		2S11		Zemný plyn	1.1.20163	Áno	Gaba, lexmed
		Čidlo záplavové		Voda	1.1.1999	Nie	
Plynomer		Plynomer Premagas G100	0016841-059-03-IV	Zemný plyn		Áno	
Plynomer		Plynomer Premagas G6 kuchyňa	8295216-021-92	Zemný plyn		Áno	
Bezpečnostný rýchlozáver plynu (BAP)	Armagas	Bap STO DN 100	7232	Zemný plyn		Áno	
Anuloid	TH s.r.o.			Teplá voda (do 110°C)		Nie	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiszkola, Esterházyovcov 712/10, Galanta			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Buderus GE434X (350 kW)	08674130-04-2213-06195	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK - kuchyňa	AVANSA 32-6-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK - internát	Wilo TOP S40/7 230V IP43 PN10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK - škola	Wilo TOP S40/7 230 v IP44		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Elektrická klapka (ventil)	ÚK - kuchyňa	Komextherm DN 32 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)	ÚK - internát	Komextherm DN 40 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)	ÚK - škola	Komextherm DN 40 230 V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Čerpadlo nabíjacie TV	TÚV	Grundfos TP 25-90/2		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	TÚV	Wilo STAR Z25/6 230 V IP44 PN10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Nádoba expanzná	ÚK + TÚV	Maxivarem LR 500l	L02201135	Voda		Áno	Varem
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	TÚV	Buderus SV 400	6320014-01-3162-0750	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	203336	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	142910	Zemný plyn		Áno	
Automatická úprava vody		EZV 25 magnetická		Voda			
Automatická úprava vody		Automatická úprava vody	E80272	Erek 08			Earth Resources
Komín							
Prietokomer	SV pre TÚV	Sensus R15 Qn 1,5	15155450	Voda		Áno	Prema
Merač tepla TV	TÚV	Multical 403, QN1,5, DN15 L110	72439486/MH/21		27.9.2021	Áno	Kamstrup
Merač tepla ÚK	ÚK	Multical 403, QN10, DN40 L300	74239614/FR/21		27.9.2021	Áno	Kamstrup
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade MT 30.01 Základňa		Elektrina	1.1.2003	Áno	Mikrotrade s.r.o.
Detektor úniku plynu		SZ10.03/A		Zemný plyn	1.1.2003	Áno	Mikrotrade s.r.o.
Detektor úniku plynu		SZ10.03/A		Zemný plyn	1.1.2003	Áno	Mikrotrade s.r.o.
Detektor úniku plynu		SZ10.03/A		Zemný plyn	1.1.2003	Áno	Mikrotrade s.r.o.
		Čidlo záplavové		Voda	1.1.2003	Nie	
Snímač diferenčného tlaku (rozdeľovač/zberač)	ÚK	Snímač tlaku Zpau		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003		
Poistný ventil	TÚV + ÚK	P10 217 616 DN25		Teplá voda (do 110°C)			

Rozvádzač vysoké napätie		Rozvádzač DT1		Elektrina	1.1.2003	Áno	
Prietokomer	SV dopĺňovanie	Sensus DN15	05474949	Voda		Áno	Prema
Riadiaci systém		Buderus (MEC-2)		Elektrina	1.1.2003	Nie	
Plynomer		Plynomer Alster G65 DN50 kotolňa	75086234-057-10-IV	Zemný plyn		Áno	
Plynomer		Plynomer Alster G65 DN40 hlavný		Zemný plyn		Áno	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Bývalá Obchodná akadémia Tehelná 4, Hlohovec			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	HÖTERM - 100 ES ELEKTRONIK	10097	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1993	Áno	HOTECHNIKA I ES GEIPARI KFT. GYOMAENDRO D, MAĎARSKO
Kotel plynový	K2	HÖTERM - 100 ES ELEKTRONIK	10107	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1993	Áno	HOTECHNIKA I ES GEIPARI KFT. GYOMAENDRO D, MAĎARSKO
Nádoba expanzná		EXPANSOMAT 1	128052	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1993	Áno	ČKD DUKLA
Plynomer SPP		G 25	4108736	Zemný plyn			Schlumberger Rombach
Regulátor tlaku plynu		Alz-6U/ab	269384	Zemný plyn			
Riadiaci systém		RVA 63.280, RVA 45.531		Elektrina			Siemens
Rozvádzač MAR		RMAR-1	17	Elektrina	1.1.1993		FINTA s.r.o. Nitra
Rozvádzač nízke napätie		Hhr 10	21	Elektrina	2.1.1993		
Rozvádzač nízke napätie		300013	53-43872-03	Elektrina			ELEKTROMONT PRAHA
Potrubie plynové				Zemný plyn			
Čerpadlo obehové vetvové		50-NTV-60-6-LM-60		Teplá voda (do 110°C)			Sigma Lulin
Čerpadlo obehové vetvové		50-NTV-60-6-LM-60		Teplá voda (do 110°C)			Sigma Lulin
Čerpadlo obehové vetvové		50-NTV-60-6-LM-60		Teplá voda (do 110°C)			Sigma Lulin
Čerpadlo obehové vetvové		TOP S 50/4		Teplá voda (do 110°C)			Wilo
Automatická úprava vody		Preintar International		Voda			Prentair International
Vodomer doplňovací		Sensus		Voda			Sensus
Merač tepla ÚK		Multical 403, Qn6, DN25, L 260		Teplá voda (do 110°C)	27,9,2021		Kamstrup
Merač tepla ÚK		Sonometer 1000		Teplá voda (do 110°C)			Danfoss
Merač tepla ÚK		Sonometer 1000		Teplá voda (do 110°C)			Danfoss
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		PRO R 80 V 1.8. K PL	32004090811108	Teplá voda (do 110°C)			Ariston
Komín							
Armatúra 4 cestná		Servopohon BELIMO MM24A+adaptér DMNA		Teplá voda (do 110°C)			Komextherm
Armatúra 4 cestná		SERVOMOTOR MK		Teplá voda (do 110°C)			Komextherm
Armatúra 4 cestná		SERVOMOTOR MK		Teplá voda (do 110°C)			Komextherm

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm 150 KLO	04081201004	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 150 KLO	04081201007	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 150 KLO	04081201000	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Protherm
Kotel plynový	K4	Protherm 150 KLO	04081201005	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Protherm
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos Magna3 40-60F 220		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos Magna3 40-60F 220		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Grundfos Magna3 40-60F 220		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K4	Grundfos UPS 40-60/2		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Nádoba expanzná		ČKD Dukla Expanzomat B 320l	1105123	Voda	2.1.2001	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		ČKD Dukla Expanzomat B 320l	1105120	Voda	1.1.2000	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		Reflex N 300	16P091590206	Voda	2015	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N	15P061790475	Voda	2017	Áno	Reflex
Čerpadlo obehové vetvové	UK ubytovňa	Grundfos Magna UPE 40-120/F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK dielne	Grundfos Magna UPE 40-120/F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK internát	Grundfos Magna 32-120/F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK škola	Grundfos UPS 50-60/2F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo citkulačné TV	TUV	Grundfos UPS 40-60/2		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Viessmann Vitocell	717940840045 6100	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Viessmann Vitocell	717940840089 9100	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Viessmann Vitocell	717940840047 5103	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Viessmann Vitocell	717940840063 7105	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Rozvádzač MAR		RK1		Elektrina		Nie	Siemens
Riadiaci systém		Siemens Desigo PXM10		Elektrina		Nie	Siemens
Komín						Áno	
Prietokomer	7219	WSD 50	9295774	Voda		Áno	

Merač tepla ÚK	7219 UK dielne	Hydrometer Sonometer 1000	37655597			Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7236TUV	INFOCAL	338704Y464			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	7219 UK internát	Hydrometer Sonometer 1000	783401Y219			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	7219 UK škola	Hydrometer Sonometer 1000	36014805			Áno	Danfoss
Automatická úprava vody		Pentair Water 5600/K		Voda			
Regulátor tlaku plynu		ALZ6U/BD	802152	Zemný plyn		Áno	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Vitoplex 100	7324732400098	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Viessmann Werke
Kotel plynový	K2	Vitoplex 100	7324732400083	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Viessmann Werke
Horák		WG 30N/1-C	5239038	Zemný plyn	1.1.2003	Áno	Weishaupt
Horák		WG 30N/1-C	5239039	Zemný plyn	1.1.2003	Áno	Weishaupt
Nádoba expanzná		ČKD Dukla 320I	1105121	Voda		Áno	DUKLA CZ
Nádoba expanzná		ČKD Dukla 320I	1105126	Voda		Áno	DUKLA CZ
Nádoba expanzná		ČKD Dukla 320I	1105124	Voda		Áno	DUKLA CZ
Nádoba expanzná		ČKD Dukla 320I	1105119	Voda		Áno	DUKLA CZ
Komín			EN-1443 T 100-N 1 - W - O			Áno	
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos UPS 65-30 F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos UPS 65-30 F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ventil regulačný (mechanický)	K1	ESBE - 3 cestná armatúra		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Ventil regulačný (mechanický)	K2	ESBE - 3 cestná armatúra		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Čerpadlo obehové vetvové	UK šatne	Grundfos Alpha 2 32-60-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ventil regulačný (mechanický)	UK šatne	ESBE - 3 cestná armatúra		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Čerpadlo obehové vetvové	UK telocvičňa	Grundfos Magna 25-80-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ventil regulačný (mechanický)	UK telocvičňa	Nový ESBE ARA 639 0-10V 24V 6Nm		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Čerpadlo obehové vetvové	UK triedy	Grundfos Magna UPE 65-60F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ventil regulačný (mechanický)	UK triedy	ESBE - 3 cestná armatúra		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Čerpadlo obehové vetvové	ohrev TUV	Grundfos Alpha 2 25-40-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		OKCV 160 Družstevní závody DRAČICE	9642243	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Automatická úprava vody		Nová ECONOMY 20 5600/K Prentair-Water		Voda		Nie	
Prietokomer	7251 SV	Sensus SV XN EBH	1108429764	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla UK	7251 UK	MULTICAL 403 ULTRAFLOW 54, Qn25, DN65, L300	72439598/xx/21		27.9.2021	Áno	Kamstrup

Merač tepla TV	7251 TV	Sonometer 1000				Áno	Danfoss
Rozvádzač MAR						Áno	
Rozvádzač nízke napätie						Áno	
Plynomerňa						Áno	
Detektory plynu		MT Mikrotrade 4x – ZP				Áno	MT Mikrotrade Dunajská Streda

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Centrum sociálnych služieb Jahodná, pavilón muži			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm 50-PLO	01011301316	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 50-PLO	00121301287	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 50-PLO	01011301315	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Kotel plynový	K4	Protherm 50-PLO	01011301314	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Čerpadlo obehové vetvové	K1	Wiló EARS 25/6-3P 230 V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wiló
Čerpadlo obehové vetvové	K2	Wiló EARS 25/6-3P 230 V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wiló
Čerpadlo obehové vetvové	K3	Wiló EARS 25/6-3P 230 V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wiló
Čerpadlo obehové vetvové	K4	Wiló EARS 25/6-3P 230 V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wiló
Čerpadlo obehové vetvové	UK	Wiló TOP-S65/7 230/400V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wiló
Nádoba expanzná		OTTOMAT-3 140l	000060	Voda	1.1.2001	Áno	
Nádoba expanzná		OTTOMAT-3 140l	000062	Voda	1.1.2001	Áno	
Rozvádzač vysoké napätie		Rozvádzač RK		Elektrina	1.1.2001	Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	264	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	109035	Zemný plyn		Áno	
Merač tepla UK	7207 UK	Hydrometer Sonometer 1000	37655587			Áno	Danfoss
Komín		Kuczman Robert			1.1.2001		
Plynomer		Plynomer DKZ G65 DN50	75086235-057-10IV	Zemný plyn		Áno	Eister
Automatická úprava vody		5000 SKT		Voda	1.1.2001	Áno	Pentair Water
Detektor úniku plynu		SZ10.03		Zemný plyn	1.1.2001	Áno	Mikrotrade
Detektor úniku plynu		SZ10.03		Zemný plyn	1.1.2001	Áno	Market system
Rozvádzač vysoké napätie		Rozvádzač RK		Elektrina	1.1.2001	Áno	
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade MT 30.01 Základňa		Elektrina	1.1.2001	Áno	Mikrotrade s.r.o.
Rozvádzač MAR		Honeywell ax 5100HGT		Elektrina	1.1.2001	Nie	Honeywell
Detektor úniku plynu							
Čidlo záplavové							
Poistný ventil	UK	PV 2,5 bar DN32		Voda	1.1.2001	Nie	
Anuloid		Anuloid		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	
Plynomer		Plynomerr Schumberger G40	4072848	Zemný plyn	1.1.1999	Áno	Schumberger

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Centrum sociálnych služieb Jahodná, pavilón ženy			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm 50-PLO	01011301316	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 50-PLO	01011301319	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Čerpadlo obehové vetvové	UK 1	Wilo TOP-S40/4 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	TUV	Nové AVANSA 32-6-180		Teplá voda (do 110°C)	2021	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	TUV	RS 25/6-3P 230V PN10		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Wilo
Komín		Kuczman Robert			1.1.2001		
Ohrievač TV	TUV	Protherm B 200 Z	010612067	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Ohrievač TV	TUV	Protherm B 300 SR1	211715001000 433300020051 25N3	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Nádoba expanzná		Varem Maxivarem UR 150l	L03100707	Voda	1.1.2001	Áno	Varem
Vodomer	SV TUV	Sensus SV Qn 6	10501841	Voda	1.1.2001	Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	UK 1	Hydrometer Sonometer 1000	219002079	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Danfoss
Merač tepla TV	TUV	Hydrometer Sonometer 1000	37657425	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Danfoss
Plynomer		Plynomer G10 DN32	0013350-049-10-1	Zemný plyn		Áno	Eister
Automatická úprava vody		5000 SKT		Voda	1.1.2001	Áno	Pentair Water
Detektor úniku plynu		SZ10.03/A		Zemný plyn	1.1.2001	Áno	Mikrotrade
Detektor úniku plynu		SZ10.03/A		Zemný plyn	1.1.2001	Áno	Market system
Elektrická klapka (ventil)		Komextherm DN40 + Servo 4CES (24V2VA)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)		Komextherm DN40 + Servo 4CES (24V2VA)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Komextherm
Rozvádzač vysoké napätie		Rozvádzač RK bez štítka		Elektrina	1.1.2001	Áno	
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade MT 30.01 Základňa		Elektrina	1.1.2001	Áno	Mikrotrade
Rozvádzač MAR		Komextherm RVT 06		Elektrina	1.1.2001	Nie	Komextherm
Detektor úniku plynu							
Čidlo záplavové							
Poistný ventil	TÚV	PV 6 bar ½		Voda	1.1.2001	Nie	
Poistný ventil	TÚV	PV 6 bar ½		Voda	1.1.2001	Nie	
Poistný ventil	ÚK	PV 3 bar ¼		Voda	1.1.2001	Nie	
Poistný ventil	ÚK	PV 3 bar ¼		Voda	1.1.2001	Nie	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Buderus Logano G 334-130 kW	08249786-00-8198-1723	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Áno	Buderus
Kotel plynový	K2	Buderus Logano G 334-130 kW	08249786-00-8106-1681	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Áno	Buderus
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos UPS 32-30F		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos UPS 32-30F		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Nie	Grundfos
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV	Grundfos UPS 50-120F		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK	Grundfos UPS 65-120F		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Nie	Grundfos
Nádoba expanzná		Reflex Winkelman (300)	WIN30/12905	Voda	1.1.2006	Áno	Reflex
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Regulus Technik RBC 500 - Regulus Prešov	H02102080009	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2008	Áno	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Regulus Technik RBC 500 - Regulus Prešov	H02102080012	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2008	Áno	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Regulus Technik RBC 500 - Regulus Prešov	H02102080013	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2008	Áno	
Riadiaci systém		Buderus R4321 EXP (MEC-2)		Elektrina	1.1.2010	Nie	
Komín					1.1.2010	Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	875238/14	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	877100/15	Zemný plyn		Áno	
Automatická úprava vody		SUBWATER R-ADS	06/2009	Voda	1.1.2010	Áno	
Prietokomer	SV	Sensus Qn 6 na ohrev TÚV	1108264953	Voda		Nie	Prema
Merač tepla TV	TV	INFOCAL 5	037201Y317		1.1.2015	Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	UK	INFOCAL 5	429004Y363		1.1.2015	Áno	Danfoss
Rozvádzač vysoké napätie		Rozvádzač RK 01/2010		Elektrina	1.1.2010	Áno	Menert s.r.o.
Rozvádzač nízke napätie		Mikrotrade NZ 23 Základňa		Elektrina	1.1.2010	Áno	Market system
Detektor úniku plynu		GC20		Zemný plyn	1.1.2010	Áno	Market system
Detektor úniku plynu		GIC40		Zemný plyn	1.1.2010	Áno	Market system
Detektor úniku plynu		GC20		Zemný plyn	1.1.2010	Áno	Market system
		Čidlo záplavové		Voda	1.1.2010	Nie	
Poistný ventil	UK	P16 217 616 DN40	Kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil	UK	P16 217 616 DN40	Kotle	Teplá voda (do 110°C)		Nie	

Poistný ventil	UK	PV 2,5 bar DN25	Exp	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil	UK	PV 2,5 bar DN25	doplňovanie	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil	TUV	PV 6 bar DN25	TÚV	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil	TUV	PV 6 bar DN25	TÚV	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil	TUV	PV 6 bar DN25	TÚV	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Anuloid		Anuloid Racen		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Nie	
Plynomer		Plynomer Rombach G25 Actaris kotolňa	5034147	Zemný plyn			
Plynomer		Plynomer Premagas G68K6T kuchyňa	224159-039011	Zemný plyn			
Prietokomer	SV	Inversys na doplňovanie	8947670-03	Voda		Nie	Prema
Bezpečnostný rýchlozáver plynu (BAP)		Bap STO DN80	2342	Zemný plyn		Áno	
Snímač diferenčného tlaku (rozdeľovač/zberač)	UK	Snímač tlaku Pal		Teplá voda (do 110°C)			Danfoss
Detektor tepla	kotolňa	Detektor tepla					Danfoss

UK, Servopohon LUFBERG DA08N220S+adaptér BV KOMEX

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Buderus Logamax Plus GB 162-100	87470240-01-7036-0241	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	Buderus
Kotel plynový	K2	Buderus Logamax Plus GB 162-100	87470240-01-7036-0244	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	Buderus
Čerpadlo obehové centrálné	UK	Wilo Stratos 65/1-12 PN 6/1-12 PN6/10 230V IP44		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Nie	Wilo
Čerpadlo nabijacie TV	TÚV	Grunfoss alpha2 32/80		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Nie	Wilo
Čerpadlo cirkulačné TV	TÚV	Wilo TOP-Z 40/7 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Nie	Wilo
Riadiaci systém		Logamatic Mec 2		Elektrina	1.1.2007	Nie	Buderus
Nádoba expanzná		Reflex NG	14O12690045	Voda	1.1.2013	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex NG80	06G110550194	Voda	1.1.2007	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex NG	013N121690055	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Prietokomer	7209 SV	Sensus SV Qn 2,5	8700919	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	7209 UK	Sonometer 1000 DN50	39401Y317	Voda		Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7209 TUV	Sonometer 1000 DN20	37793263	Voda		Áno	Danfoss
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Ohrievač vody stojatý SF - 1000	63200020-01-6283-1134 pravý	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Ohrievač vody stojatý SF - 1000	63200020-01-6283-1152 ľavý	Horúca voda (nad 110°C)		Áno	Buderus
Regulátor tlaku plynu		Regulačná stanica plynu Regal 2	80361005	Zemný plyn		Áno	
Komín		Komín	Dunstav	Kondenzát		Áno	
Komín		Komín	Dunstav	Kondenzát		Áno	
		Anuloid				Nie	
		Rozvod plynu		Zemný plyn		Áno	
Plynomer		Schlumberger G16	4073140	Zemný plyn		Áno	
Poistný ventil		PV 2,5 bar DN25		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil		PV 8 bar DN25		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil		PV 8 bar DN25		Teplá voda (do 110°C)		Nie	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Vitoplex 200 SX2A	745297610016 9108/2011	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	Viessmann Werke
Elektrická klapka (ventil)	K1	ventil + servo Sauter 11/2" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	
Poistný ventil	K1	PV 1" 3 bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	
Kotel plynový	K2	Vitoplex 200 SX2A	745297610013 1105/2011	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	Viessmann Werke
Elektrická klapka (ventil)	K2	ventil + servo Sauter 11/2" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	
Poistný ventil	K2	PV 1" 3 bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Vitocell V-100	719617010026 2105	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	Viessmann Werke
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Vitocell V-100	719617010026 2104	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	Viessmann Werke
Poistný ventil	K2	PV 1/2" 10 bar (pri ohrievačoch)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos UPS 40-60/2F 240V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos UPS 40-60/2F 240V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	vetva A	Grundfos Magna 32-120 F (230V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	vetva A	ventil + servo Sauter 1 1/4" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	vetva B	Grundfos Magna 32-120 F (230V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	vetva B	ventil + servo Sauter 1 1/4" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	vetva C	Grundfos Magna 25-100-180 (230V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	vetva C	ventil + servo Sauter 1" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	vetva D	Grundfos Magna 25-100-180 (230V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	vetva D	ventil + servo Sauter 1" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	

Čerpadlo obehové vetvové	vetva S	Grundfos Magna 25-100-180 (230V)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)	vetva S	ventil + servo Sauter 1" AKM 115SF1321 (24V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo nabíjacie TV	primár	Viessmann UPS 25-60/180		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Nie	Viessmann Werke
Čerpadlo nabíjacie TV	sekundár	UPS 25-50N 180		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné		Grundfos UPS 32-80 N 160		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Grundfos
Nádoba expanzná		Nová REFLEX N 300 1,5bar	11L081761051	Voda	2022	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 300l	07H091750028	Voda	2.1.2007	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 80l	09J091860058	Voda	1.1.2009	Áno	Reflex
Prietokomer	studená na TUV	Vodomer Elster	1510486795	Voda	1.1.2011	Áno	Sensus
Prietokomer	doplňovanie	Sensus	484968	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla UK	7214 UK	Sonometer 1000	37793433	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7214 TUV	Qualcosonic E3, Qn10, DN40, L300	03019924	Teplá voda (do 110°C)	19,11,2020	Áno	AXIOMA
Komín		Prima plus		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	
Výmenník základný		Vitotrans 222		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Viessmann Werke
Rozvádzač MAR	DT 1	DT 1 BOR s.r.o.	250/11	Elektrina	1.1.2011	Nie	BOR s.r.o.
Plynomer		Premagas G40	22192	Zemný plyn		Áno	
Plynomer		Premagas G65	054-06-IV	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Pietro Fiorentini 30m2/h		Zemný plyn	2023	Áno	
Detektor úniku plynu	Detektor úniku plynu DS21	Stragas DS21		Zemný plyn		Áno	
Detektor úniku plynu	Detektor úniku plynu DS21	Stragas DS21		Zemný plyn		Áno	
Detektor úniku plynu	Detektor úniku plynu DS21	Stragas DS21		Zemný plyn		Áno	
Detektor úniku plynu	Detektor úniku plynu DS23	Stragas DS23		Zemný plyn		Áno	
Detektor úniku plynu		Čidlo záplavové		Voda		Nie	
Riadiaci systém		Paufex				Nie	
Bezpečnostný rýchlozáver plynu (BAP)		STO DN65		Zemný plyn		Nie	
Anuloid		Anuloid		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Poistný ventil		PV 3/4" 10 bar (doplňovanie)		Voda		Nie	
Poistný ventil		PV 3/4" 10 bar (studená voda na TUV)		Voda		Nie	
Úprava vody - chemická (tabletová soľ)		5600SXT		Voda		Nie	

Kalové čerpadlo

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sered'			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Viadrus G 500	364760	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Áno	Viadrus
Kotel plynový	K2	Viadrus G 500	364756	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Áno	Viadrus
Kotel plynový	K3	Viadrus G 500	364762	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Áno	Viadrus
Horák	K1	Intercal SGN 72/2	424934NYG	Zemný plyn	1.1.1996	Áno	
Horák	K2	Intercal SGN 72/2	424933NYG	Zemný plyn	1.1.1996	Áno	
Horák	K3	Intercal SGN 72/2	424932NYG	Zemný plyn	1.1.1996	Áno	
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos TPE 65-60/2 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos TPE 65-60/2 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Grundfos TPE 65-60/2 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK1	Grundfos TPE 80-140/2 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK3	Grundfos TPE 50-120/2 230V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK4	Grundfos Alpha 2 15-60-180 230 V		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Nie	Grundfos
Čerpadlo doplňovacie upravená technologická voda		DAB JET 62 M	8306613	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Nie	Sigma Lutín
Riadiaci systém	K1	Logamatic G 500		Elektrina	1.1.1996	Nie	Buderus
Riadiaci systém	K2	Logamatic G 500		Elektrina	1.1.1996	Nie	Buderus
Riadiaci systém	K3	Logamatic G 500		Elektrina	1.1.1996	Nie	Buderus
Nádoba expanzná		Reflex N 1000	14052260074	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 1000	14052260118	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 1000	14052260107	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Automatická úprava vody		ECONOMY 20 + Cintropur SL 240		Voda	1.1.2014	Nie	
Nádoba zásobná	doplňovanie	OVS	42381	Voda	1.1.1996	Nie	Tlakon Žilina
Elektrická klapka (ventil)	UK1	trojcestný ventil Esbe + servo Esbe 230V DN50		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Esbe
Elektrická klapka (ventil)	UK3	trojcestný ventil Esbe + servo Esbe 230V DN80		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Esbe
Elektrická klapka (ventil)	UK4	trojcestný ventil Esbe + servo Esbe 230V DN20		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Esbe

Elektrická klapka (ventil)	doplňovanie			Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	
Elektrická klapka (ventil)	snímač tlaku			Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	
Regulátor tlaku plynu		C26 535 516 DN50/80	807206	Zemný plyn	1.1.2008	Áno	
Komín		Stavoinvesta					
Prietokomer	7216SV	Sensus doplňovanie	10463184	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	7216 UK	ROMET G 100	807415694	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Áno	
Rozvádzač vysoké napätie		Rozvádzač RK Rittal	107613	Elektrina	1.1.2014	Áno	
Detektor úniku plynu		GC20		Zemný plyn	1.1.2014	Áno	Maret system
Detektor úniku plynu		GIC40		Zemný plyn	1.1.2014	Áno	Maret system
Poistný ventil	UK	PV DUCO DN 32 3,5 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Duco
Poistný ventil	UK	PV DUCO DN 32 3,5 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Duco
Poistný ventil	UK	PV DUCO DN 32 3,5 bar	kotle	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Duco
		Anuloid	Racen	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	
Plynomer		Plynomer Premagas G 100 DN80	0016469-059-03-IV	Zemný plyn		Nie	Prema

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Vojtecha Miháliky, Kostolná 119/8, Sered' - stará budova			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Výžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Buderus Logano GE 315	63040294-00-7030-0464	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Kotel plynový	K2	Buderus Logano GE 315	63040294-00-7030-0465	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Horák	K1	WG 30N/1-C	567095506	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Horák	K2	WG 30N/1-C	567095606	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Nádoba expanzná		Reflex NG 50	06G121350017	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná		ACS CE	0010068	Voda		Áno	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Buderus SUV 400)	632002000014 01-6249-1479	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Automatická úprava vody		XCAL 6000		Voda			
Čerpadlo obehové kotlové		Grundfos UPS 32-60F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové		Grundfos UPS 32-60F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Grundfos Magna 40-100		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Grundfos Magna 40-100		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Grundfos Magna 50-100		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Grundfos Magna 50-100		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV		Grundfos UPS 25-40-80		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Komín							
Riadiaci systém		RA-4311expMEC2		Elektrina		Nie	Buderus
Merač tepla ÚK	7215UK	Hydrometer Sonometer 1000	37663417			Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7215TUV	Hydrometer Sonometer 1000	37655706	Voda		Áno	Sensus
Vodomer		Sensus SV Qn 2,5 - TUV	1047414749	Voda		Áno	Sensus
Elektrická klapka (ventil)		ESBE AB DN40		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Elektrická klapka (ventil)		ESBE AB DN40		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Elektrická klapka (ventil)		ESBE AB DN50		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Elektrická klapka (ventil)		ESBE AB DN50		Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Vodomer		doplňovanie	1052145/12	Voda		Áno	
Rozvádzač nízke napätie		R-KOT	1376	Elektrina		Áno	
Plynomer		G40 Delta	3401143870	Zemný plyn		Áno	
Doplňovacie zariadenie		Servako mini N-1	Reflex 071700164	Voda		Áno	Reflex
Detektor úniku plynu		Gaba 2S11		Zemný plyn		Áno	

Detektor úniku plynu		Gaba 2S11		Zemný plyn		Áno	
-------------------------	--	-----------	--	------------	--	-----	--

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Vojtecha Miháliky, Kostolná 119/8, Sered'- prenajatá budova			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotol plynový	K1	Buderus Logano GE 434	06-223-682	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Čerpadlo obehové kotlové		Grundfos TP 40-50/2 230V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK	Wilo TOP S 30/10 230V		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Komín							
Plynomer		Plynomer G25	5083015	Zemný plyn		Áno	
Riadiaci systém		Buderus Logamatic		Elektrina		Áno	Buderus
Nádoba expanzná		Reflex N40	WIN40/12115	Voda		Áno	Reflex
Vodomer		Meters GSD5	1052139/12	Voda		Áno	Sensus
Automatická úprava vody		SUV 8 M	266/03	Voda			
Merač tepla ÚK	7250UK	INFOCAL 5	0360001Y317	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Detektor úniku plynu		GABA 2x2		Zemný plyn			
Detektor úniku plynu		GABA 2x1		Zemný plyn			
Detektor úniku plynu		ústredie GABA CT 52		Zemný plyn			
Rozvádzač nízke napätie		RK	643	Elektrina			
Bezpečnostný rýchlozáver plynu (BAP)		BAP DN80		Zemný plyn			
Elektrická klapka (ventil)		Siemens Acvatic SQS35 (230V) ÚK		Teplá voda (do 110°C)			

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Buderus Logamax	07103540-00-9050-0213	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Buderus
Kotel plynový	K2	Buderus Logamax	07103540-00-9050-0214	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Buderus
Kotel plynový	K3	Buderus Logamax	07103540-00-9050-0215	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Buderus
Kotel plynový	K4	Buderus Logamax	07103540-00-9050-0216	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Buderus
Nádoba expanzná		EXPANSOMAT 1	069555	Voda	1.1.1986	Áno	
Nádoba expanzná		EXPANSOMAT 1	069559	Voda	1.1.1986	Áno	
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Grundfos Magna		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Grundfos Magna 3		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Komín							
Komín							
Komín							
Komín							
Čerpadlo obehové vetvové	UK1	Wilo TOP-S40/7		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK2	Wilo TOP-S40/7		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV	Wilo TOP-S40/7		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Anuloid	UK1			Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Ohrievač TV	UK1	OVL		Teplá voda (do 110°C)		Áno	Inštala Nitra
Armatúra 3-cestná	UK1	elektroventil DN20		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Armatúra 3-cestná	UK2	elektroventil DN20		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Riadiaci systém		Logamatic - 2 moduly		Elektrina	1.1.2009	Áno	Buderus
Rozvádzač nízke napätie		RKPO1		Elektrina		Áno	RENOKOV
Úpravňa vody elektronická		EZV 65T		Elektrina	1.1.2009	Áno	Danfoss
Úpravňa vody elektronická		EZV 25		Elektrina	1.1.2009	Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	7213 UK	MULTICAL 403 Qn6, DN32, L260	72439607/DQ/21		30.8.2021	Áno	Kamstrup
Merač tepla TV	7213 TUV	Sonometer 1000	37655708			Áno	Danfoss
Prietokomer	7213 SV	Sensus H.CH.B.	09-07062456	Voda		Nie	Sensus
Zásobník paliva		VPS Rosice	6244	Propán	1.1.1997	Áno	VPS Rosice
Regulátor tlaku plynu		RD-24pb/5	701145	Propán	1.1.2007		EURAS

Starý výmeník TUV Doplnený plynomer

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Západoslovenské múzeum v Trnave			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Viadrus Gladiator G-100	770403125	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2004	Áno	
Kotel plynový	K2	Viadrus Gladiator G-100	770403126	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2004	Áno	
Kotel plynový	kotel v inom priestore	Protherm 24 KOV	35065	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Nádoba expanzná		Varem Maxivaerm LR-UR 700l	L453070007	Voda	1.1.2003	Áno	
Nádoba expanzná		Varem Maxivaerm LR-UR 700l	L453070008	Voda	1.1.2003	Áno	
Magnetická úprava vody		EZV 65 M		Elektrina	1.1.2004		
Automatická úprava vody		ÚVK-1-08M	114	Voda	1.1.2004		
Čerpadlo obehové kotlové		Grunfos MAGNA 3 50-80 F N 240		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové		Grunfos MAGNA 3 50-80 F N 240		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Servo na trojcestný ventil		ESBE					
Čerpadlo obehové vetvové	UK	Wilo TOP S/SD80/10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK rezerva	Wilo TOP S80/10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Komín						Áno	
Detektor úniku plynu		GABA 2x1 2x					GABA
Detektor zaplavenia		ELMIK EZH-12V					ELMIK
Regulátor tlaku plynu		Tartarini R71		Zemný plyn		Áno	
Merač tepla ÚK	UK	Sensonic T 25	108001626			Áno	Danfoss
Riadiaci systém				Elektrina			
Rozvádzač názke napätie		RK 1 Moeller		Elektrina		Áno	ELEKTRO KMK Trnava

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Výžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Ferro Mat G.GND3.09/300	9905L40118	Teplá voda (do 110°C)	1998	Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Horák	K1	Ferro Mat FG 33 ZM	02255000013	Zemný plyn	1998	Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Kotel plynový	K2	Ferro Mat G.GND3.13/560	9803L40222	Teplá voda (do 110°C)	1998	Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Horák	K2	Ferro Mat FG 80 ZM	20076004444	Zemný plyn	1998	Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Kotel plynový	K3	Ferro Mat G.GND3.13/560	9803L40224	Teplá voda (do 110°C)	1998	Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Horák	K3	Ferro Mat FG 80 ZM	2295000105	Zemný plyn	1998	Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos TP 50-60/2		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos TP 50-60/2		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Grundfos TP 50-60/2		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Komín							
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Ferro Warmetechnik 1500l		Teplá voda (do 110°C)		Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Ferro Warmetechnik 1500l		Teplá voda (do 110°C)		Áno	Ferro Warmetechnik , GmbH
Nádoba expanzná		Refix DE 300	140110591000	Voda		Áno	Reflex
Čerpadlo obehové vetvové	vetva1	Grundfos UPS 80-120 F		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	vetva2	Wilo TOP S/SD 80/10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	vetva3	Wilo TOP S 65/10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	vetva4	Wilo TOP S 65/10		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo nabíjacie TV		Grundfos Magna 3		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo cirkulačné TV		Wilo Z 40/7		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo doplnňovacie upravená technologická voda		MXH 205E (Calpeda)	299046824	Voda		Nie	
Čerpadlo doplnňovacie upravená technologická voda		MXH 205E (Calpeda)	299046824	Voda		Nie	
Nádoba expanzná		Maxivarem LR 500l	0013062	Voda	2003	Áno	Varem

Regulátor tlaku plynu		Tartarini C 26 535 516	9619825	Zemný plyn		Áno	
Automatická úprava vody		GARANT, Pentain Water	L079779	Voda			
Prietokomer	SV	Prema H. Meincke	B089104	Voda		Áno	Prema
Merač tepla TV	TV	Seneonic T25	610400344			Áno	Ista
Merač tepla ÚK	UK	Seneonic T25	34091388			Áno	Ista
Rozvádzač MAR		RK1			2016	Áno	ELKO Trebatice
Detektory plynu	GIC40					Áno	J.T.O. System

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Therm Duo-T	0321	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Termona
Kotel plynový	K2	Therm Duo-T	0362	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Termona
Kotel plynový	K3	Therm Duo-T	0307	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Termona
Kotel plynový	K4	Therm Duo-T	0320	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Termona
Kotel plynový	K5	Therm Duo-T	0322	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Termona
Kotel plynový	K6	Therm Duo-T	0377	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Termona
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo Star RS 15/6(230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo Star RS 15/6(230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Wilo Star RS 15/6(230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K4	Wilo Star RS 15/6(230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K5	Wilo Star RS 15/6(230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K6	Grundfos UPS 15-60-130 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Wilo TopS 30/7		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK	Wilo TOP-S65/10 (400/230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Nádoba expanzná		Reflex N 300I	WN3019305	Voda	1.1.2003	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 300I	WN3019309	Voda	1.1.2003	Áno	Reflex
Komín							
Komín							
Komín							
Komín							
Komín							
Komín							
Komín							
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	OVS 1	OVS 1600I TUV	0523	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Tlakov Žilina
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	OVS 2	OVS 1600I TUV	0533	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Tlakov Žilina
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	701195	Zemný plyn		Áno	
Rozvádzač nízke napätie	RP-1	RP-1	419	Elektrina		Áno	Tibor Podhorný EL-PO DS
Vodomer	7203 SV	Sensus SV Qn 3,5 TUV	1510473203	Voda		Áno	Sensus

Merač tepla ÚK	7203 UK	Hydrometer Sonometer 1000	37655599	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7203 TUV	Hydrometer Sonometer 1000	37655720	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Rozvádzač nízke napätie		R-STAV	2851/2015	Elektrina		Áno	Elmont
Elektrická klapka (ventil)		Honeywell ML6420A3031 ÚK DN 50		Elektrina		Nie	Honeywell
Plynomer		Schlumberger G25	4147929	Zemný plyn		Áno	
Vodomer		Meters GSDS doplňovanie	360884/10	Voda		Áno	
Automatická úprava vody		Luise water L20 normal ÚK		Voda		Áno	
Automatická úprava vody		EZV 40 pre TÚV		Voda		Áno	EZV spol. s.r.o.
Čerpadlo nabijacie TV		Grundfos Magna1 TUV (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Áno	Grundfos
Riadiaci systém		Honeywell		Elektrina		Áno	Honeywell

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer- stará budova			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm Grizzly 65 KLO ECO	21133765KLOE12-3100005011N0	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm Grizzly 65 KLO ECO	21133765KLOE12-3100005009N7	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2013	Áno	Protherm
Čerpadlo obehové kotlové	kotlový okruh	Wiló Star RS 25/6 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wiló
Čerpadlo obehové vetvové	UK1	Wiló Yonos Maxo 50/10-0,5-8 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wiló
Čerpadlo obehové vetvové	UK2	Wiló Yonos Maxo 40/10-0,5-6 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wiló
Čerpadlo nabijacie TV		Grundfos Alpha2 25/40 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Nádoba expanzná		Reflex N 400l	14 O 020590181	Voda		Áno	Reflex
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	TÚV	bez názvu 400l	17638	Teplá voda (do 110°C)	1983	Áno	OK Žilina
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	TÚV	bez názvu 400l	58054	Teplá voda (do 110°C)	1983	Áno	OK Žilina
Komín						Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	77137/2015	Zemný plyn		Áno	
Vodomer	SV TUV	Sensus SV Qn 6	10501840	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	UK	Sensonic T25	219002079	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Merač tepla TV	TUV	Hydrometer Sonometer 1000	37655705	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Plynomer		Plynomer G16	41111678	Zemný plyn		Áno	
Vodomer	doplňovanie		142012704	Voda		Áno	
Automatická úprava vody		Erek 08	E80278	Voda		Áno	Earth Resources
Detektor úniku plynu		GIC 40		Zemný plyn		Áno	Market system
Detektor úniku plynu		GIC 40		Zemný plyn		Áno	Market system
Elektrická klapka (ventil)		Komextherm DN40 + servo MRC 0702/2005 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)		Komextherm DN40 + servo MRC 0702/2005 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Rozvádzač nízke napätie		RMS1		Elektrina		Áno	
Rozvádzač MAR		Paufex		Elektrina		Nie	

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer – nová budova			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Buderus G234X	082495340061 742253	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Kotel plynový	K2	Buderus G234X	082495340061 742259	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Kotel plynový	K3	Buderus G234X	082495340061 742217	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo Star RS 25/4 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo Star RS 25/4 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Wilo Star RS 25/4 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK1	AVANSA 32-6-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK2	Wilo Star S 30/5 (230V)		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK3	AVANSA 32-6-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Nádoba expanzná		Reflex N 200I	07 H 022850738	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 200I	14 O 031390172	Voda		Áno	Reflex
Komín		Schiedel				Áno	
Merač tepla ÚK	UK	Hydrometer Sonometer 1000	36014817			Áno	Danfoss
Regulátor tlaku plynu		KHS-2-5AA	00551	Zemný plyn		Áno	
Rozvádzač nízke napätie	XBS-PB-6040	XBS-PB-6040	4519	Elektrina		Áno	
Plynomer		Actaris G10	5050301	Zemný plyn		Áno	Actaris
Detektor úniku plynu		Gaba 2S1		Zemný plyn		Áno	
Detektor úniku plynu		Gaba 2S1 CO		Zemný plyn		Áno	
Automatická úprava vody		Úprava vody EreK 08	80277	Voda		Áno	Earth Resources
Elektrická klapka (ventil)		ventil + servo Sauter DN32 AVM115F120 (230V)		Voda			
Elektrická klapka (ventil)		ventil + servo Sauter DN32 AVM115F120 (230V)		Voda			
Elektrická klapka (ventil)		ventil + servo Sauter DN32 AVM115F120 (230V)		Voda			

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Plynomer SPP	Pmer SPP	GK10 DN32	NR 412558	Zemný plyn	1.1.2000	Áno	Schlumberger Rombach GmbvH
Rozvod plynu	ROZP 90kPa	GK DN32 PN25		Zemný plyn	1.1.2003	Áno	
Regulátor tlaku plynu	RSP	ALZ-6U/AB	300948	Zemný plyn	1.1.2003	Áno	
Rozvod plynu 2 kPa pre PK	ROZP 2kPa	DN40 DN30 DN 50 DN25		Zemný plyn	1.1.2003	Áno	
Plynomer podružný 2 kPa	Pmer PK1	BK-G16 DN32	No 001 4742-043-11	Zemný plyn	1.1.2011	Áno	Schlumberger Rombach GmbvH
Kotel plynový	K1	Buderus G234X-44 B11	08249505-00-000884	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	Buderus
Plynová armatúra	PA K1	WR 4601C		Zemný plyn	1.1.1998	Áno	Honeywell
Zapaľovacia automatika	ZA K1	Satronic TFI 812.2		Elektrina	1.1.1998	Áno	Honeywell/Satronic
Kotel plynový	K2	Buderus G234X-44 B11	08249505-00-000868	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	Buderus
Plynová armatúra	PA K2	WR 4601C		Zemný plyn	1.1.1998	Áno	Honeywell
Zapaľovacia automatika	ZA K2	Satronic TFI 812.2		Elektrina	1.1.1998	Áno	Honeywell/Satronic
Kotel plynový	K3	Protherm Panther 24 KOO	4324KOO17-31000057	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	Protherm
Plynová armatúra	PA K3	Sigma 537ABC		Zemný plyn	1.1.2007	Áno	Sit group IT
Čerpadlo obehové kotlové	K1	EVOTRON 80/180	112617310039	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	GRUNDFOS MAGNA 1	PC 1820	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK1	DAB EVOSTA3 80-180	2049004260	Teplá voda (do 110°C)		Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK2	Wilo TOP S25/7	20000101462	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV	Magna1 25-80-180 A	97924144	Teplá voda (do 110°C)	1.11.2017	Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	RS25-66-180	4032954/0309	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Rozdeľovač VV	ROZ VV	DN100		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	
Zberač VV	ZBER VV	DN100		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	
Pohon ventilu rotačný	PMIX UK1	ARA651	1418	Teplá voda (do 110°C)	12.10.2012	Áno	ESBE AB
Pohon ventilu rotačný	PMIX UK2	M6063L1009	1140	Teplá voda (do 110°C)	12.10.2012	Áno	Honeywell GmbH HU
Hlavný uzáver ohrevu TUV DN32	HU OTUV	GK DN32 PN25		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	
Nádoba expanzná	EXP UK	Reflex NG 140l	13N072290733	Voda	1.1.2013	Áno	Reflex Winkelmann GmbH
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		QuadroFlex	05069172	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Buderus
Prietokomer pre ÚK	72XXSV	Sensus	58191	Voda	1.1.2015	Nie	Sensus

Automatická úprava vody	CHUV	Polyglass with PE inner shell	EW022694158	Voda	1.1.2003	Nie	Pentair Water
Automatické dopúšťanie ventil	ADV	2VE10DA (N1)	07/03	Voda	1.7.2003	Áno	REGADA sro Prešov
Ventil uzatvárací servisný	VUS D	DN15 PN25		Voda	1.1.2004	Nie	
Komín	KOM1	MIKI	504678	Spaliny	1.1.2003	Áno	KOMEKO sro Stará Ľubovňa
Komín	KOM2			Spaliny	1.1.2007	Áno	Protherm
Prietokomer pre TUV	72XXSV	Sensus	3572250	Voda	1.1.2011	Nie	Sensus
Merač tepla TV	TV	INFOCAL 5	831901Y117/2007				Danfoss
Poistný ventil TUV		Flamco 6Bar					Flamco
Zásuvková skrinka	R ZÁS	Block 632.111W/4		Elektrina	1.1.2003	Áno	SCAME
Rozvádzač MaR DT1	R MaR	Rozvádzač NN Ipk = 5 kA	151/03	Elektrina	1.1.2003	Áno	Elektro HARAMIA Lozorno
Transformátor 230/24V	TR 230/24V	X Z-TRM/24		Elektrina	1.1.2003	Áno	Moelier
Poruchová signalizácia		PVA 82.3		Elektrina	1.1.2003	Áno	Siemens
Elektrická zvuková signalizácia	ALARM	PIRATA 4FE 601 15		Elektrina	1.1.2003	Áno	Tesla
Regulátor teploty priestoru	TIN REG	611436014	0 3562	Elektrina	1.1.2003	Áno	ZPA EKOREG
Regulátor tlaku VV pracovný	PRH	612146031	140153	Elektrina	1.1.2014	Áno	ZPA EKOREG
Regulátor tlaku VV havarijný	PRHH	612146031	0 30735	Elektrina	1.1.2003	Áno	ZPA EKOREG
STOP tlačidlo	STOP			Elektrina	1.1.2003	Áno	
Detektor zaplavenia PK	DET H2O	DTH 12 AK		Elektrina	1.1.2003	Áno	Datatherm
Detektor CO	DET CO	GABA 2S2	IE671	Elektrina	1.1.2003	Áno	Lexmed
Detektor plynu	DET PLYNU	GABA 2S1	IE1027	Elektrina	1.1.2003	Áno	Lexmed
Riadiaci systém PK K2	RS PK	Logmatic 4312		Elektrina	1.1.2003	Áno	Buderus
Riadiaci systém PK K1	RS PK	Logmatic 4311		Elektrina	1.1.2003	Áno	Buderus

HASIACI 6Kg PRÁŠOK 06/2020

LEKÁRNIČKA 04/2017

REBRÍK 5 ST

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Regulátor tlaku plynu	RSP PK	Tartarini C 26 535 516	7217246	Zemný plyn	1.1.1972	Áno	Severočeská armaturka, a.s.
Bezpečnostný rýchlozáver plynu	BAP PK	Tartarini C 26 420 516	7211411	Zemný plyn	1.1.1972	Áno	Severočeská armaturka, a.s.
Plynomer SPP G65	Pmer SPP	ROMET G65 (TCS 143/91-1085)	974321	Zemný plyn	1.1.1997	Áno	ROMET Ltd. Kanada
Prepočítavač množstva plynu	PSP SPP	micro ELCOR	05681925/2005	Zemný plyn	1.1.2005	Áno	ELGAS s.r.o.
Kotel plynový	K1	Kotel THP 360 IN (360 kW)	555	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	TH s.r.o. Ratiškovice
Kotel plynový	K2	Kotel THP 360 IN (360 kW)	556	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	TH s.r.o. Ratiškovice
Poistný ventil K1	PV K1	P15 217 616	9447	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	SČA Ústí nad Labem
Poistný ventil K2	PV K2	P16 217 616	200901252	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	SČA Ústí nad Labem
Horák	HOR K1	WG 40N/1-A	4650191	Zemný plyn	1.1.1998	Áno	Weishaupt
Horák	HOR K2	WG 40N/1-A	4650190	Zemný plyn	1.1.1998	Áno	Weishaupt
Komín	KOM K1 K2	EN 1856-2		Spaliny	1.1.1999	Áno	PELKO
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Grundfos UPS 65-30 F	9836	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Grundfos UPS 65-30 F	9808	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK M3	Grundfos UPS 80-60F	9830	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK M7	Grundfos UPS 32-60 F	9845	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK zväračská škola	Grundfos MAGNA 3 32-80	PC 1502	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2015	Nie	Grundfos
Nádoba expanzná		OTTO 500I	SP23675 98	Voda	1.1.1998	Áno	OTTO HEAT Wenden (D)
Nádoba expanzná		OTTO 500I	SP2367998	Voda	1.1.1998	Áno	OTTO HEAT Wenden (D)
Nádoba expanzná		OTTO 500I	SP22367798	Voda	1.1.1998	Áno	OTTO HEAT Wenden (D)
Hydraulický vyrovnávač tlakov	HVDT	HVDT FI 250 P, DN80, S DN100, L = 1500		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	
Rozdeľovač ÚK	RozÚK	Rozdeľovač DN200		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	
Zmiešavací ventil 3 cestný UK1	MIX UK1 internát	Komextherm DN100 PN6	CS1-2558	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Komextherm s.r.o.
Zmiešavací ventil 3 cestný UK2	MIX UK2 škola	Komextherm DN40 PN6	CS-20266	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Komextherm s.r.o.
Zberač ÚK	ZberÚK	Zberač DN200		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	
Pohon zmiešavacieho ventilu UK1	PMIX UK1 internát	MK-CS 230V	CS 20266	Teplá voda (do 110°C)	3.1.2008	Áno	Komextherm s.r.o., Pha – Řepy
Pohon zmiešavacieho ventilu UK1	PMIX UK2 škola	MK-CS 230V	CS1 2558	Teplá voda (do 110°C)	12.5.2013	Áno	Komextherm s.r.o., Pha – Řepy

Rozvádzač nn RK-DT	RK-DT	Rozvádzač R	04/2004	Elektrina	1.1.2004	Áno	SOU Gbely
Rozvádzač nn DT1	DT1	Rozvádzač R683	540/98	Elektrina	1.1.1998	Áno	RELM s.r.o.
Riadiaci systém	RS PK	RWP 80.001		Elektrina	1.1.1998	Nie	Landis Staefa
Riadiaci systém K1	RS K1	KRJ	014	Elektrina	1.1.1998	Nie	SQS Bratislava
Riadiaci systém K2	RS K2	KRJ	015	Elektrina	1.1.1998	Nie	SQS Bratislava
Merač tepla ÚK	7239UK	Hydrometer Sonometer 1000	472501Y228/0 20410Y228	Elektrina	1.1.1998	Áno	Danfoss
Vodomer informačný doplňovania	V-mer	ETK Qn = 1,5, DN15 DN10	149129108	Voda do 30°C	1.1.2016	Nie	ZENNER
Filter vodný DN15	F SV	JUNIOR PLUS 3P-AFO-SX-TS ½ 7" mikrom.		Voda do 30°C	1.1.2016	Nie	ATLAS FILTRI (HYPRO s.r.o.)
Automatická úprava vody	CHÚV	Fleck Europe 4600	P/N 18400	Voda	1.1.2016	Nie	Fleck Europe France
Riadiaci ventil CHÚV	RV CHÚV	Fleck Europe 5600	P/N 18400	Voda	1.1.2016	Nie	Fleck Europe France

REBRIK

HASIACI CO2 5Kg 2KS 07/2020

LEKARNICKA 02/2020

TESTÉR CO2

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Plynomer SPP	PMER SPP	D KZ G40 DN50	0016420-055-03-IV	Zemný plyn	1.1.2003	Áno	PREMAGAS
Prepočítavač množstva plynu	PSP SPP	ELCOR-94	96000711	Zemný plyn	1.1.1997	Áno	ELGAS s.r.o.
Regulátor tlaku plynu	RTP 90/2	ALZ 6U/BD	286786	Zemný plyn	1.1.1993	Áno	GMR Skuteč
Regulátor tlaku plynu	RTP 90/2	ALZ 6U/BD	286768	Zemný plyn	1.1.1993	Áno	GMR Skuteč
Kotel plynový	K1	Hoval Ultragas 300D	601815400536/2011	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Áno	Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz
Kotel plynový	K2	Hoval Ultragas 300D	601815400521/2011	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Áno	Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz
Komín K1 K2	KOM K1K2	Ultragas 300D	601815000536	Spaliny	1.6.2011	Áno	HOVAL/MERGA
Čerpadlo obehové vetvové	ČUK2 M2	Grundfos Magna 25-60 180	1119	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ČUK3 M3	Grundfos Magna 25-60 180	1115	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ČUK4 M4	Grundfos Magna 25-60 180	1115	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ČUK5 M5	Grundfos Magna 25-60 180	1115	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo nabíjacie TV	ČTUV1	Grundfos UPS 32-80 180	1117	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	ČTUV CIRK	Grundfos UPS 25-60 N180	1108	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	Grundfos
Zmiešavací ventil	MIX UK2	VRG 131 32-20		Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Pohon zmiešavacieho ventilu	PMIX UK2	Belimo SR230A-5, 230V ARA651	1050	Elektrina	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Zmiešavací ventil	MIX UK3	VRG 131 25-16		Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Pohon zmiešavacieho ventilu	PMIX UK3	ARA651	1044	Elektrina	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Zmiešavací ventil	MIX UK4	VRG 131 25-16		Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Pohon zmiešavacieho ventilu	PMIX UK4	ARA651	1050	Elektrina	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Zmiešavací ventil	MIX UK5	VRG 131 25-16		Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Pohon zmiešavacieho ventilu	PMIX UK5	ARA651	1042	Elektrina	1.6.2011	Nie	ESBE AB. Sweden
Nádoba expanzná		Reflex N 600I	14O052260021	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 600I	14O052260036	Voda	1.1.2014	Áno	Reflex
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		COMBI VAL ESSER 1000I	350680001095	Teplá voda (do 110°C)	1.6.2011	Áno	Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz
Magnetická úprava vody	MÚV TUV	DESCALER HE50		Voda	1.6.2011	Nie	POWEL s.r.o.
Vodomer informačný	VMER DOP TUV	EVH H/A V	151049914	Voda	1.1.2011		ENBRA

Automatická úprava vody	CHUV			Voda	1.1.1993		Wassermesser -steuerung
Regulátor tlaku	P REG	612 146 031	140 187	Voda	1.1.1993	Nie	ZPA EKOREG Ústí nad Labem
Regulátor tlaku plynu		ALZ 6U/BD	286768	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		ALZ 6U/BD	286786	Zemný plyn		Áno	
Prietokomer	7241SV	Sensus Qn 2,5	1510497914	Voda	1.1.2015	Áno	Sensus
Merač tepla TUV	7237UK	Sonometer 1100	S/N 46068494	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2012	Áno	Danfoss
Merač tepla UK	7237TUV	Sonometer 1100	S/N 44872767	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2008	Áno	Danfoss
Rozvádzač RK	RK NN	RK	151/2014	Elektrina	1.1.2014	Áno	BQR s.r.o. Stupava
Regulátor teploty kotolne	RTPK	ZPA T23	611 139 308	Elektrina	1.1.2014	Áno	ZPA EKOREG Ústí nad Labem
Detektor zaplavenia	DET ZAP			Elektrina	1.1.2014		
Detektor úniku plynu (ZP)		GABA 2S1	IE 2304	Vzduch	1.1.2014		
Detektor úniku plynu (CO)		GABA 2S2	IE 1588	Vzduch	1.1.2014		

LEKARNICKA 02/2020

HASIACI CO2 5Kg 01/20202

MERAC CO2 RUCNY

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Plynomer SPP	Pmer SPP	G25	0014125	Zemný plyn	1.1.1998		
Regulátor plynu pre PK	RP PK	Alz 6U/AB	801751	Zemný plyn	1.1.1998		
Regulátor plynu pre PK	RP PK	Alz 6U/AB	801703	Zemný plyn	1.1.1998		
Bezpečnostný rýchlozáver plynu pre PK	BAP 2kPa pre PK	BAP DN50 NT	7122/99	Zemný plyn	1.1.1999		
Regulátor do 25m3/h ohrev TUV prístavba	RP OTÚV	10.2	1120127	Zemný plyn	1.1.2012		
Kotel plynový	K1	Protherm 120 SOO	9081 00089	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 120 SOO	9081 00087	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 120 SOO	9081 00085	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Áno	Protherm
Kotel plynový	K4	Protherm 120 SOO	9081 00084	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Áno	Protherm
Kotel plynový	K5	Protherm 120 SOO	9081 00086	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Áno	Protherm
Kotel plynový	K6	Protherm 24 KOO	211133001008 036310000540 9/NO	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Áno	Protherm
Anuloid	HVDT	HVDT			1.1.1998		
Zberač UK	ZBER	Zberač DN200			1.1.1998		
Rozdeľovač UK	ROZD	Rozdeľovač DN200			1.1.1998		
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	AVANSA 32-6-180	2021095768	Teplá voda (do 110°C)	2021	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	UK +TUV	Wilo TOP S 80/10	100002	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Nie	Wilo
Čerpadlo nabíjacie TV M2	TUV sekundár	Grundfos Alpha2	PC 1243	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2016	Nie	Grundfos
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV primár M2	Wilo TOP S 30/10	100609	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2012	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové M3	UK1	UPS 50-120/ F BP	PC 0039	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2010	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	UK2 M4	Wilo TOP S 40/7	20000100454	Teplá voda (do 110°C)	12.2.2009	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové M5	UK3 M5	Wilo TOP S 40/7	100429	Teplá voda (do 110°C)	1.6.1999	Nie	Wilo
Nádoba expanzná	EXP 1000L	Expanzná nádoba 1000l	16R012560005	Voda	1.1.2016	Áno	Reflex Winkelmann GmbH
Nádoba expanzná TUV	EXP 33L	Reflex DD 33l	100781344	Voda	1.1.2011	Áno	Reflex Winkelmann GmbH
Zásobník TUV	ZÁS TUV	ZN 750	318	Voda	1.1.1999	Áno	Bezák a syn PN
Doskový výmenník tepla	DVT	CB30-24H	43631869	Voda / voda	1.9.2015	Áno	Alfa Laval Švédsko
Vzdušník	VZD	Vzdušník 24l	98125	Vzduch		Áno	Scandola Italy
Komín	KOM			Spaliny	1.1.1998		
Filter vodný DN20	F SV	JUNIOR PLUS 3P-AFO-SX-TS		Voda do 30°C	1.1.2016	Nie	ATLAS FILTRI (HYPRO s.r.o.)

		1/2" (7") 25 mikrom					
Vodomer doplňovania - informačný	QIR SV	Sensus SV Qn 1,5	99058767	Voda	1.1.2015	Áno	Sensus
Automatická úprava vody	CHUV	EREK 06A-20A	E8025	Voda	1.1.2015	Áno	Earth Resources s.r.o.
Automatická doplňovacia stanica	DS	REFLEX	6811500	Voda	1.1.2015	Nie	Reflex Winkelmann GmbH
Filter vodný DN20	F SV	JUNIOR PLUS 3P-AFO-SX-TS 1/2" (7") 25 mikrom		Voda do 30°C	1.1.2016	Nie	ATLAS FILTRI (HYPRO s.r.o.)
Elektrická úprava vody	EÚV	Powel - electronic descaling system					Descaler
Vodomer TÚV	7238 SV	Sensus SV Qn 6	1610839343	Voda	1.1.2016	Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	7238 UK	MULTICAL 403, Qn15, DN50, L270	72439616/ZB/HC	Teplá voda (do 110°C)	13.10.2021	Áno	Kamstrup
Merač tepla TV	7238 TUV	Infocal 5/ Sono 2500 CT	764901Y495/2005	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2005	Áno	Danfoss
Rozvádzač RK kotolňa	ROZ RK	OCEP	6641/2016	Elektrina	1.6.2016	Áno	Kopún a spol. Hôrka nad Váhom
Riadiaci systém	RS PK	PXM10	160525833348	Elektrina	1.6.2016	Áno	Siemens
Snímač teploty PK	DET TC PK	Siemens P1500		Elektrina	1.6.2016	Nie	Siemens
Detektor zaplavenia	DET Z BQ1			Elektrina	1.6.2016	Nie	Siemens
Servopohon ÚK1		Vymenený za nový M7061E1020					Honeywell
Servopohon ÚK2		Vymenený za nový M7061E1020					Honeywell
Servopohon ÚK3		Vymenený za nový M7061E1020					Honeywell
Detektor CO	DET CO DC01	GABA 2S12	IH2705	Elektrina	1.6.2016	Nie	Siemens
Detektor CH4	DET CH4	GABA 2S11	IH 2928	Elektrina	1.6.2016	Nie	Siemens
Detektor CH4	DET CH4	GABA 2S11	IH 2257	Elektrina	1.6.2016	Nie	Siemens

REBRIK 6 ST

HASIACI CO2 5Kg 06/2020

LEKARNICKA 02/2020 CERPADOLO KALOVE

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany - škola			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Stacionárny plynový kondenzačný kotol	K1	Logano plus KB372-150 L		Teplá voda (do 90°C)		Áno	Buderus
Stacionárny plynový kondenzačný kotol	K2	Logano plus KB372-150 P		Teplá voda (do 90°C)		Áno	Buderus
Nádoba expanzná		Reflex N 50		Voda/Vzduch		Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 50		Voda/Vzduch		Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 200		Voda/Vzduch		Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex N 200		Voda/Vzduch		Áno	Reflex
Čerpadlo obehové vetvové		DN50		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové		DN50		Teplá voda		Nie	DAB
Komín		EW-AL DN200		Spaliny		áno	Jeremias
Riadiaci systém		Logamatic R5313		Elektrina		Nie	Buderus
Automatická úprava vody		ERAL 60		Voda		Áno	EarthResources
Plynomer		Plynomer G65 DN50	75085432-057-10-IV	Zemný plyn		Nie	ELSTER
Merač tepla ÚK		Multical 603		Voda		Áno	Kamstrup
Regulátor tlaku plynu		Alz-6U/BD-0	000200	Zemný plyn		Nie	
Regulátor tlaku plynu		Alz-6U/BD-0	000185	Zemný plyn		Nie	
Filter plynový		FO 40F	30462	Zemný plyn		Nie	
Kombinovaný rozdeľovač a zberač s Armatúrami		6 vetiev DN50		Teplá voda		Nie	
Čidlo ponorné		DRAIN 750		Voda		Nie	SETTE

DETEKTOR UNIKU PLYNU GABA 2S2 VC: IE 055

GABA 2S1

HASIACI VODNY 9L 01/2020

LEKARNICKA 06/2016

BATERKA

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany - telocvičňa			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Junkers KN 117	850048	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	JUNKERS
Kotel plynový	K2	Junkers KN 117	850046	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	JUNKERS
Komín							
Nádoba expanzná		Expanzomat B	221556	Voda	1.1.1999	Áno	ČKD Dukla
Riadiaci systém		Amit APT130		Elektrina		Áno	
Výmenník doskový		Danfoss XB12H-1-60	0044H7563	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Danfoss
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		VT-1000-FM	103153306	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		VT-1000-FM	103153307	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Čerpadlo obehové kotlové		Alpha1 32-60-180		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové		Grundfos Magna1 32-80-180	10005591	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		EVOTRON 80-180	112617310038	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Grundfos UPS 25-80-180	52001110	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Alpha2 25-80-180	95906429	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Poistný ventil K1		1"					
TUV		GRUNDFOS 32-30 180	59583000				
Čerpadlo obehové TUV vetvové		Grundfos Magna3 25-60 180	10063223	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Wilo Star Z25/6	4047573/18W 25	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Elektrická klapka (ventil)		Honeywell M6063C1009	0042	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Elektrická klapka (ventil)		Honeywell M6063C1009	1148	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Anuloid		HVDT	3201300	Teplá voda (do 110°C)		Nie	RACEN
Merač tepla ÚK		Hydrometer Sonometer 1000	37655592/2009			Nie	Danfoss
Merač tepla TV		Hydrometer Sonometer 1000	37655709/2009			Nie	Danfoss
Plynomer			75085429	Zemný plyn		Nie	ELSTER
Prietokomer		Sensus H.KL.B Qn 6	1510501842	Voda		Nie	Sensus
Automatická úprava vody		SNVK 1008 M		Voda			
Automatické dopĺňovanie ÚK		NK295C-1/2A					Honeywell
Čerpadlo ponorné				Voda		Nie	

Detektor úniku plynu		GABA 2X2	IE139	Metán,			
Detektor úniku plynu		GABA 2X1	IE263	CO			
Detektor úniku plynu		GABA 2X1	IE262	CO			
Detektor zaplavenia				Voda		Nie	

LEKARNICKA 06/2016

HASIACI CO2 5Kg401[2020

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany - internát			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm 80 KLR	00091101019	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 80 KLO	00091102250	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 80 KLO	00091102244	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K4	Protherm 80 KLO	00091102243	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Snímač úniku plynu		GABA 2S1	IE578	Zemný plyn		Áno	GABA
Snímač úniku plynu		GABA 2S1	IE2065	Zemný plyn		Áno	GABA
Snímač úniku plynu		GABA 2S2	IE332	CO		Áno	GABA
Nádoba expanzná		Expanzomat B	027567	Voda	1.1.1999	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		Zilmet	3345265	Voda	2015	Áno	ZILMET Italy
Nádoba expanzná		Zilmet	2493200	Voda	2014	Áno	ZILMET Italy
Komín						Áno	
Čerpadlo obehové vetvové	UK A	MAGNA 3 50-150F280	10003925	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK B	MAGNA 3 50-150F280	10003926	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
VENTIL ESB UK1							ESB
VENTIL ESB UK2							ESB
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo TOP S 40/4	100423	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo TOP S 40/7	2048325/0501	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Wilo TOP S 40/7	100280	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K4	MAGNA 1	10025831	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Merač tepla ÚK	7228UK	INFOCAL 5	591904Y383/2003	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Danfoss
Plynomer		ELSTER G65 (DN50)	75085428-057-10-IV	Zemný plyn		Áno	ELSTER Stará Turá
Regulátor tlaku plynu		ALZ 6U/BD	89664	Zemný plyn	1.1.1986	Áno	
Rozvádzač MAR		RK1	6789	Elektrina	2017	Áno	KOPÚN
MAR		Siemens PXM10		Elektrina	2017	Áno	SIEMENS
VIROVNAVAC			1 Kus				
Ventil poistný			2 kusy	Teplá voda (do 110°C)			
Armatúra 3-cestná			2 kusy	Teplá voda (do 110°C)			

REBRIK 3 ST

LEKARNICKA 06/2016

HASIACI CO2 5 Kg 11/2019

PRASKOVY 6Kg 11/2019

BATERKA NIE JE

MAGNA PC 2KS

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany - škola			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	80 KLR - ZP	00091101020	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	80 KLR - ZP	00101102364	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	80 KLR - ZP	00091102254	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K4	80 KLR - ZP	00091102252	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K5	80 KLR - ZP	00091102256	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Kotel plynový	K6	80 KLR - ZP	00091102253	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Áno	Protherm
Automatická úprava vody		EARTH RESOURCES		Voda	2017		EARTH RESOURCES
Nádoba expanzná		ČKD Dukla Expanzomat B 280l	128287	Voda	1.1.2002	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		ČKD Dukla Expanzomat B 280l	128286	Voda	1.1.2002	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		ZILMET	3345264	Voda	2015	Áno	ZILMET Italy
Nádoba expanzná		Výmena REFLEX N 200l	172807300125	Voda	2015	Áno	Reflex Winkelmann
Zásobník TUV		REFLEX 750L	3010001/00431	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Zásobník TUV		REFLEX 750L	3010001/00434	Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Zariadenie na ohrev TUV	SYMPATIK VNV TV 3V-MP AK CH-kW, DHW 199 kW - ÚK, 200 TUV - Aku	Vymenený doskový výmenník za nový		Teplá voda (do 110°C)	12.1.2022	Áno	SYSTHERM Plzeň
Nádoba expanzná		Reflex DT5 100l	11 L 092360243	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011		Reflex Winkelmann
Čerpadlo nabíjacie TV	primár	Grundfos UPS 32-120F	96401837	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo nabíjacie TV	sekundár	Grundfos	85215102	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV		EVOTRON	1156153002	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Úpravovňa vody elektronická		EZV		Voda		Nie	
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo TOP S 40/4	2048324/	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo Ynos Maxo 40/0,5-4	2048324/0602	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Wilo TOP S 40/4	2080040/08W 46	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K4	Wilo TOP S 40/4	2001346	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K5	GRUNDFOS	10000089	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Čerpadlo obehové kotlové	K6	Wilo TOP S 40/4	2080040/08W 43	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo

Čerpadlo obehové centrálné	Dvojča	Wilo DOP 80/160 R	1522897/0008	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Komín						Áno	
Snímač úniku plynu		Gaba 2S1	IE623	Zemný plyn		Áno	
Snímač úniku plynu		Gaba 2S1	IE637	Zemný plyn		Áno	
Snímač úniku plynu		Gaba 2S2	IE365	CO		Áno	
Snímač zaplavenia							
PLYNOMER	ELSTER		75085430-057-10-IV				
Regulátor tlaku plynu		ALZ 6U/BD	224018/92	Zemný plyn		Áno	
Vodomer doplnovací		EV	11.580634	Voda	2015	Nie	ENBRA
Vodomer na prípravu TUV		Sensus Qn 6	1510501839	Voda	2015	Nie	Sensus
Merač tepla ÚK		INFOCAL 5	662601Y468/2008		2003	Áno	Danfoss
Merač tepla TV		Hydrometer Sonometer 1000	37655568/2009		2009	Áno	Danfoss
Rozvádzač MAR		DT		Elektrina			
MAR		SIEMENS PXM10		Elektrina			
MAGNA 1 32-80 180			10000875				
MAGNA 1 32-80 180			10000880				
MAGNA 1 32-80 180			10000898				
MAGNA 1 40-120 F250			10002676				
SYSTHERM TUV Plzen			1098/2012				
Ventil poistný		2x 2,5Bar	2 kusy	Teplá voda (do 110°C)			

MAGNA PC 4KS

HASIACI CO2 5Kg 2KS 11/2019

LEKARNICKA 06/2016

REBRIK 6ST HL

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Bývalá SPŠE Piešťany			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
AUTOMATIKA DELTA			NECITATELNE				
Kotel plynový	K1	Buderus Logano GE 315 (200 kW)	05620679-00-4146-0888	Teplá voda (do 110°C)	2004	Áno	Buderus
Kotel plynový	K2	Buderus Logano GE 316 (200 kW)	05620679-00-4146-0886	Teplá voda (do 110°C)	2004	Áno	Buderus
Horák	K1	WG 30N/1-C	541102404	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Horák	K2	WG 30N/1-C	541102304	Zemný plyn		Áno	Weishaupt
Elektrická klapka (ventil)		Siemens Acvatix SQL33.00	242445				Siemens
Elektrická klapka (ventil)		Siemens Acvatix SQL33.00	242445				Siemens
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK dielne	Grundfos UPE 25-80	520011127	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK prístavba	Grundfos Magna UPE 40-120/F	96441213	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK hlavná budova	Grundfos Magna UPE 40-120/F	PC 0426	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové	ÚK ŠVS	Grundfos UPE 25-80	0427	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Grundfos UPE 25-60	PC0430	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV	Grundfos Magna 3 40-120/F 250	10005252	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Elektrická klapka (ventil)		Siemens HVAC GDB161.1E	200417A1043				Siemens
Elektrická klapka (ventil)		Siemens HVAC GDB161.1E	200417A1003				Siemens
Elektrická klapka (ventil)		Siemens HVAC GDB161.1E	200417A1037				Siemens
Elektrická klapka (ventil)		Siemens HVAC GDB161.1E	200417A1027				Siemens
Elektrická klapka (ventil)		Siemens HVAC GDB161.1E	93297				Siemens
Nádoba expanzná		Reflex DD 25I	14O05168004 1	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná		Reflex DD 25I	14O05168003 7	Voda		Áno	Reflex
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Buderus Logalux SU 400	4154-0922	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Buderus Logalux SU 400	4134-0758	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Buderus
Komín	K1					Áno	
Komín	K2					Áno	
Rozvádzač		RM		Elektrina		Áno	DETMAR
Riadiaci systém		Delta control DAC-T305		Elektrina		Nie	
Prietokomer	7222SV	Premex Qn 2,5		Voda		Áno	Prema
VODOMER TUV	PREMEX		7566613-97	VODA			

Merač ÚK	7222UK	Hydrometer Sonometer 1000	37668817/200 9			Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7222TUV	Hydrometer Sonometer 1000	37655707/200 9			Áno	Danfoss
Automatická úprava vody		garant		Voda			Garant
NADRZ 300L				VODA			
Automatické doplňovanie vody		VDZ 205 H baby	043034	Voda			
Prietokomer doplňovací		Premex Qn 2,5	63154013	Voda			Prema
Regulátor tlaku plynu		Alz - 6U/AB	401675	Zemný plyn		Áno	
EL UPRAVA VODY	EZV 40T		15302				
DETEKTOR CO	GABA 2S2		IE821				
DETEKTOR PLYNU	GABA 2S1		IE1231				
Plynomer		ACTARIS G40	5116067-246- 06	Zemný plyn		Áno	

LEKARNICKA

HASIACI CO2 5Kg 03/2020

VODNY 9L 03/2020

BATERKA RUCNA

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	KDVE 65	82	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1992	Áno	ČKD Dukla
Kotel plynový	K2	KDVE 65	78	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1992	Áno	ČKD Dukla
Kotel plynový	K3	KDVE 25	13523	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1992	Áno	ČKD Dukla
Horák	K1	APH 10PZ	92-275	Zemný plyn	1.1.1992	Áno	
Horák	K2	APH 10PZ	92-276	Zemný plyn	1.1.1992	Áno	
Horák	K3	APH 04PZ	92-074	Zemný plyn	1.1.1992	Áno	
Automatika horáka	K1	MA - 2P		Zemný plyn			BASPELIN
Automatika horáka	K2	MA - 2P		Zemný plyn			BASPELIN
Automatika horáka	K3	MA - 2P		Zemný plyn			BASPELIN
Plynomer	K1	Plynomer G 160	0033277	Zemný plyn	1.1.1992	Áno	Prema
Plynomer	K2	Plynomer G 160	003339	Zemný plyn	1.1.1992	Áno	Prema
Elektrická klapka (ventil)	K1	ISOMACT				Nie	
Elektrická klapka (ventil)	K2	Belimo GM230A (40Nm)		Elektrina		Nie	
Elektrická klapka (ventil)	K3	Belimo GM230A (40Nm)		Elektrina		Nie	
Nádoba expanzná	K1	Reflex NG 100I	15P062640241	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná	K2	Reflex NG 100I	15P062640247	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná	K3	Reflex NG 50I	15P040781725	Voda		Áno	Reflex
Poistný ventil	Expanzka1	Duco (DN32, 5,5bar)	08513	Vzduch		Nie	Duco
Poistný ventil	Expanzka2	Duco (DN32, 5,5bar)	24315	Vzduch		Nie	Duco
Poistný ventil	Expanzka3	Duco (DN25, 5,5bar)	0620	Vzduch		Nie	Duco
Čerpadlo cirkulačné TV		MAGNA1 40-80 F 220	10013992	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV		Sigma 40 NTR 48-12LM 80	92230179	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obehové kotlové	kotlový okruh	Magna 3 65-120 F340	10011046	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	náhrada	Sigma 65 NTR 75-14-LM		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obehové centrálné		Sigma 80 NVD-200-31-LL 1009	92021 29	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obehové centrálné		Sigma 80 NVD-200-31-LL 1009	9202131	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo doplňovacie upravená technologická voda		MOHELNICE	1699716	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo doplňovacie upravená		MOHELNICE	1772683	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín

technologická voda							
Nádoba expanzná	1	Reflex NG 1000l	15P062460059	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná	2	Reflex NG 1000l	15P062460065	Voda		Áno	Reflex
Nádoba expanzná	3	Reflex NG 1000l	15P062460062	Voda		Áno	Reflex
Poistný ventil	Expanzky	Duco (DN32, 5,5bar)		Vzduch		Nie	Duco
Automatická úprava vody		Pentair Water 5600 SXT	1001-2443207-018	Voda		Nie	
Nádrž zásobná		ELBI PLASTO CP-2000	1071	Voda		Nie	
Nádoba zásobná	TUV	OVS 2500l	35372	Voda	1.1.1992	Áno	Tlakon Žilina
Čerpadlo cirkulačné TV		Grundfos UPS 40-100 N180	87100310	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Ohrievač TV doskový		Nový doskový výmenník, náhrada Reflex Winkelmann GSB700M-120	5200062975-0003	Teplá voda (do 110°C)	2022	Nie	Reflex
Čerpadlo nabíjacie TV		VILO 30/7RG	20000100172	Teplá voda (do 110°C)		Nie	
Elektrická klapka (ventil)	TUV	Belimo HT-24-SR-T (10Nm)		Elektrina		Nie	Belimo
Poistný ventil	TUV	Flamco (DN25, 10bar)		Vzduch		Nie	
Rozvádzač nízke napätie		RS1		Elektrina		Áno	ELMA MAR
Rozvádzač MAR		RMS1		Elektrina		Áno	PAUFEX
Riadiaci systém		Siemens Desigo PXM10	150910B30643	Elektrina		Nie	Siemens
Komín						Áno	
RSP a plynomerňa						Áno	
Detektory plynu						Áno	J.T.O.System
Prietokomer TUV	TUV	Sensus Qn6	1510486785	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	7226UK	Multical 603, Ultraflow 54, QN25, DN65, L300	80773308/C6/21		1.1.2021	Áno	Kamstrup
Merač tepla TUV	7226TUV	SHARKY 775	6DME40 68844879		1.1.2008	Áno	Danfoss

KOMPRESOR SLOKOV VRC :36407

KOMPRESOR SLOKOV VRC :38416?

LEKARNICKA 06/2016

HYDRANT 07/19

HASIACI CO2 5Kg 07/2019

REBRIK 6ST

CERPADLO GRUNFOS MODEL: B98973687P318390002

CERPADLO GRUNFOS MODEL: B98973687P318340002

DETEKTOR CO2 GIC 40 VRC :H72214

DETEKTOR CO2 GIC 40 VRC :M94313

DETEKTOR PLYNU METAN GI30N VRC: E23014

DETEKTOR PLYNU METAN GI30N VRC: L46415

MAGNA TEPLA POCITAC 3KS

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Paromal Simplex 225kW	7324061800283	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	Viessmann Werke
Horák	K1	WG 30N/1-A	4592646	Zemný plyn	1.1.1998	Áno	Weishaupt
Kotel plynový	K2	Paromal Simplex 225kW	7324061800674	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Áno	Viessmann Werke
Horák	K2	WG 30N/1-A	4592645	Zemný plyn	1.1.1998	Áno	Weishaupt
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo TOP S 50/4	2080049/09W43	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná	K1	ESBE AB		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo TOP S 50/4	100047	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná	K2	ESBE AB		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Plynomer		G65 DN50	75085431-057-10-IV	Zemný plyn		Áno	elster
Čerpadlo obehové vetvové	UK2	TOP S 50/7	20000100043	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná		JOVENTA		Teplá voda (do 110°C)		Nie	JOVENTA
Čerpadlo obehové vetvové	UK1	Wilo TOP S 50/7	20000100043	Teplá voda (do 110°C)	2019	Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná		JOVENTA		Teplá voda (do 110°C)		Nie	JOVENTA
Čerpadlo obehové vetvové		Wilo Z 30 RG PN10	1492295/9807	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná		JOVENTA		Teplá voda (do 110°C)		Nie	JOVENTA
Čerpadlo obehové vetvové		Grundfos UPS 25-40-180	59544500	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové vetvové		Avansa 32-6-180	2021095875	Teplá voda (do 110°C)	2021	Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná		ESBE AB		Teplá voda (do 110°C)		Nie	ESBE
Čerpadlo obehové vetvové		Wilo TOP S30/7	2001344/0312	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Armatúra 3-cestná		JOVENTA		Teplá voda (do 110°C)		Nie	JOVENTA
Nádoba expanzná		ČKD Dukla 280l	173411	Voda	1.1.1998	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná		ČKD Dukla 280l	173371	Voda	1.1.1998	Áno	ČKD Dukla
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		Verticell 350l	7219894855084	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Viessmann Werke
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	DAB EVOSTA2 40-70/150SAN Grundfos TP 25-50/2 A-O-A-BUBE	25410805	Teplá voda (do 110°C)	2021	Nie	Grundfos
Komín							
Komín							

Riadiaci systém		RWP 80.00		Elektrina		Nie	Landis Staefa
Rozvádzač nízke napätie		RKM 1		Elektrina		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	800855	Zemný plyn		Áno	
Regulátor tlaku plynu		Alz 6U/AB	800853	Zemný plyn		Áno	
VODOMER		INVENSYS	9045918-03				
Automatická úprava vody		Earth Resources		Voda		Nie	Earth Resources
Prietokomer		Invensys SV Qn 2,5	9045918-03	Voda		Nie	Inversys
Prietokomer		Sensus SV Qn 3,5	1510508060	Voda		Nie	Sensus
Merač tepla ÚK		Hydrometer Sonometer 1000	36107430/2009			Áno	Danfoss
Merač tepla TV		Hydrometer Sonometer 1000	37657423/2009			Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK		Sensonic II v.č. 548505619	15961211445			Áno	Sensus
VODOMER TUV		SENSUS	1510508060				
Snímač úniku plynu		GABA 2S1	IE1979	Zemný plyn		Áno	GABA
Snímač úniku plynu		GABA 2S1	IE2192	Zemný plyn		Áno	GABA
Snímač úniku plynu		GABA 2S2	IE1549	CO		Áno	GABA

REBRIK5 ST

LEKARNICKA

BARERKA

HASIACI CO 2 5Kg 07/2019

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Plynomer SPP	PMER SPP	ROMET G25	946956	Zemný plyn	1994	Áno	ROMET Lid Canada
Prepočítavač množstva plynu SPP	PMP SPP	Mikro Elcor	3680173-959-03	Zemný plyn	2002	Áno	ELGAS s.r.o.
Regulátor tlaku plynu ľavý	RSP L	Alz 6U/BO	214641	Zemný plyn	1.1.2000	Áno	GMR Skuteč ČR
Regulátor tlaku plynu pravý	RSP P	Alz 6U/BO	622885	Zemný plyn	1.1.1996	Áno	GMR Skuteč ČR
Kotel plynový	K1	Kotel SLATINA VVP 250I	22299	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Áno	Slatina Brno
Kotel plynový	K2	Kotel SLATINA VVP 250I	22268	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Áno	Slatina Brno
Kotel plynový	K3	Kotel SLATINA VVP 250I	22324	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Áno	Slatina Brno
Horák	K3	Gierch RG30Z-L-N	3803002529	Zemný plyn	1.1.1995	Áno	Giersch
Horák	K2	Gierch RG30Z-L-N	3803002530	Zemný plyn	1.1.1995	Áno	Giersch
Horák	K1	Gierch RG30Z-L-N	3803002531	Zemný plyn	1.1.1995	Áno	Giersch
Čerpadlo obehové kotlové	Dvojča hore	MAGNA3 50-60 F 240	DEMONTOVA NE	Teplá voda (do 110°C)	2019	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové	Dvojča dolu	MAGNA3 50-60 F 240	DEMONTOVA NE	Teplá voda (do 110°C)	2019	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové kotlové		MAGNA3 50-60 F 240			2019		Grundfos
Hydraulický vyrovnávač	HVDT	HVDT DN400 PN6		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	
Rozdeľovač UK	UK ROZ			Teplá voda (do 110°C)	1.9.1995	Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	UK1 Starý internát	EVO PLUS B 80/240.50 M	88203079	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1997	Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK2 miešareň	EVO PLUS B 80/240.50 M	87219860	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK malý skleník	MAGNA3	PC 1809	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obehové vetvové	UK nový internát	EVO PLUS B 100/360.80 M	96204942	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	Ohrev TUV	EVO PLUS B 80/240.50 M	95204073	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	DAB
Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX UK1	Komextherm DN50		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy
Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX UK2	Komextherm DN50		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy
Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX UK3	Komextherm DN80		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy
Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX UK4	Komextherm DN80		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy

Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX UK5	Komextherm DN80		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy
Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX TUV L	Komextherm DN65		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy
Zmiešavacia 3-cestná armatúra	MIX TUV R	Komextherm DN65		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Nie	Komextherm s.r.o. Praha - Řepy
Uzatváracia klapka s pohonom	KU K1	MAGNA 3 50-60	10022127	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Nie	
Pohon klapky	PKU K1	ISOMACT 281-0-02BAL/00	NIEJE	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Áno	ZPA/REGADA
Uzatváracia klapka s pohonom	KU K2	MAGNA 3 50-60	10022131	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Nie	
Pohon klapky SP1-A K2	PKU K2	ISOMACT 281-0-02BAL/00	NIEJE	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Áno	ZPA/REGADA
Uzatváracia klapka s pohonom	KU K3	MAGNA 3 50-60	10022306	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Nie	
Pohon klapky SP1-A K3	PKU K3	ISOMACT 281-0-02BAL/00	NIEJE	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Áno	ZPA/REGADA
Čerpadlo obohové rekuperácie 1	REK K1-1	MAGNA 3 50 120	10000233	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obohové rekuperácie 2	REK K1-2	Sigma Lutin 20-NTV-76-4-LM-80,81	81206542	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obohové rekuperácie 1	REK K2-1	Sigma Lutin 20-NTV-76-4-LM-80,81	9521078	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obohové rekuperácie 2	REK K2-2	Sigma Lutin 20-NTV-76-4-LM-80,81	95210781	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obohové rekuperácie 1	REK K3-1	Sigma Lutin 20-NTV-76-4-LM-80,81	95210782	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obohové rekuperácie 2	REK K3-2	Salmson MXL 30-25P	107054472	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1998	Nie	Sigma Lutín
Zberač UK	UK zber			Teplá voda (do 110°C)	1.9.1995	Nie	
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Sigma Lutin 65-NTR-97-12-LM-00		Teplá voda (do 110°C)		Nie	Sigma Lutín
Nádoba expanzná ÚK	EXP UK	Reflex N 1000	16R083060056	Voda	1.1.2016	Áno	Reflex Winkelman GmbH
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	OTÚV R	OVS 2500I	25756	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Áno	Inštala v.d. Nitra
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)	OTÚV L	OVS 2500I	25758	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1985	Áno	Inštala v.d. Nitra
Zberač TÚV	TÚV zber			Teplá voda (do 110°C)	1.1.1996	Nie	
Čerpadlo cirkulačné TÚV ľavé	TUV CIRK L	MAGNA3 50-60 F240	97218525	Teplá voda (do 110°C)	2020	Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TÚV pravé	TUV CIRK R	DAB EVOPlus 80/340.65M	81206542	Teplá voda (do 110°C)	2021	Nie	DAB
Rozdeľovač TÚV	TÚV roz			Voda	1.1.1995	Nie	
Poistný ventil TÚV	PV TÚV	PV DN25 6bar	388192	Voda		Áno	
Poistný ventil TÚV	PV TÚV	PV DN25 6bar	SV 05 1063	Voda		Áno	

Automatická úprava vody chemická	CHÚV	IVAR-CS	91405	Voda	1.1.1995	Nie	IVAR
Automatická úprava vody chemická ventil regenerácie	CHÚV VR	REGADA DN12	L101320	Voda	1.1.1995	Nie	REGADA
Nádoba na prípravu soľanku	CHÚV HCL			Voda	1.1.1995	Nie	
Nádoba na upravenú vodu	ELBI CP 800		8019742 029295	Voda	1.1.1995	Nie	Elbi Limena IT
Vodomer dopĺňovania VV	SV VV	ENBRA 1,5-15-110	11.523569	Voda	1.1.2001	Áno	ENBRA
Čerpadlo dopĺňovania	Č DOP L	32-CVX-3-LN-1.00	9410114	Voda	1.1.1994	Nie	KUNZ HRANICE a.s.
Motor čerpadla dopĺňovania	MČ DOP R	S 90 S-2	4410315	Elektrina	1.5.1995	Áno	ELEKTRIM S.A. Silnik, Poľsko
Čerpadlo dopĺňovania	Č DOP	32-CVX-3-LN-1.00	9410075	Voda	1.1.1994	Nie	KUNZ HRANICE a.s.
Motor čerpadla dopĺňovania	MČ DOP	S 90 S-2	4410267	Elektrina	1.5.1995	Áno	ELEKTRIM S.A. Silnik, Poľsko
Komín	KOM K1	EN 1856-2		Spaliny	1.1.1995	Áno	EKOMEX/VORE S Trnava
Komín	KOM K2	EN 1856-2		Spaliny	1.1.1995	Áno	EKOMEX/VORE S Trnava
Komín	KOM K3	EN 1856-2		Spaliny	1.1.1995	Áno	EKOMEX/VORE S Trnava
Rozvádzač plynovej kotolne	RK	Rozvádzač RK	95123	Elektrina	1.1.1995	Áno	Kovex s.r.o. TT
Rozvádzač MAR	MAR	Rozvádzač MAR	95137	Elektrina	1.1.1995	Áno	Kovex s.r.o. TT
Detektor zemného plynu	MAR	DPA30		Elektrina	1.1.1995	Áno	Multipro TN
Detektor CO	MAR	DPA30	941222	Elektrina	1.1.1995	Áno	Multipro TN
Detektor CO			941224				
Rozvádzač RMS1		RMS1	871/10	Elektrina	1.1.2010	Áno	PAUFEX Prešov s.r.o.
Riadiaci systém plynovej kotolne	RS PK	DIRAS		Elektrina	1.1.2010	Nie	PAUFEX Prešov s.r.o.
Merač tepla ÚK + TÚV	7221 UK	INFOCAL 5	689301Y498/2008	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss
Merač tepla TV	7221 TUV	INFOCAL 5	853901Y369/591101Y335	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2004	Áno	Danfoss
Vodomer SV pre TÚV	7221 SV	MelStream 50, Qn 15	15734814	Voda	1.1.2015	Áno	Sensus

HYDRANT

HASIACI CO2 5Kg 11/2019

PRASKOVY 6Kg

LEKARNICKA 06/2016

BATERKA RUCNA

REBRIK 5-6 ST

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice - kaštieľ			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Regulátor tlaku plynu pravý	RSP P	Alz 6U/BD	900444	Zemný plyn	1.1.1999	Áno	GMR Skuteč
Regulátor tlaku plynu ľavý	RSP L	Alz 6U/BD	514221	Zemný plyn	1.1.2005	Áno	GMR Skuteč
Kotel plynový	K1	Kotel RAPIDO GA 200E	174495004	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Áno	
Horák atmosferický K1	K1H	RAPIDO GA 200/66E	17495006	Zemný plyn	1.1.1995	Áno	
Kotel plynový	K2	Kotel RAPIDO GA 200E	17495001	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1995	Áno	
Horák atmosferický K2	K2H	RAPIDO GA 200/66E	17495007	Zemný plyn	1.1.1995	Áno	
Čerpadlo obehové kotlové	Č K1	VILO YONOS MAXO	10000100076	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Nie	Sigma Lutín
Čerpadlo obehové kotlové	Č K2	VILO YONOS MAXO	10000100094	Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Nie	Sigma Lutín
HVDT		HVDT PN6		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Nie	
Zmiešavací ventil	MIX	MIX DN65 PN6		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	Č ÚK	Sigma Lutin 65-NTV-92-12-LM-00,02		Teplá voda (do 110°C)	1.1.1999	Nie	Sigma Lutín
Nádoba expanzná	EXP2	CIMM ERE 100l	00006464	Voda	1.3.1995	Áno	CIMM
Nádoba expanzná	EXP1	ZILMET 130 CAL-PRO 105l	1216032	Voda	1.1.2015	Áno	ZILMET SpA
Komín	KOM				1.1.1999	Áno	
Vodomer dopĺňovania VV	VMER	EV B H/A.V	11.523569	Voda	1.1.2011	Áno	ENBRA
Automatická úprava vody	CHÚV	SUVK 15 AVR	638/11	Voda	1.1.2011	Nie	GD WATER PB
Merač tepla ÚK	7245 UK	Sensonic T100, SENSUS WS Dynamic 50	113003349/070064852	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Ista
Detektor CO	DET CO	GABA 2X2	IE619	Elektrická energia Data	1.1.1999	Áno	Lexmed
Detektor CO	DET CO	GABA 2X2	IE620	Elektrická energia Data	1.1.1999	Áno	Lexmed
Detektor plynu	DET CH4	GABA 2x1	IE935	Elektrická energia Data	1.1.1999	Áno	Lexmed
Rozvádzač R	R PK	R OCEP	95122	Elektrická energia	1.1.1995	Áno	KOVEX s.r.o. TT

HASIACI CO2 5Kg 11/2019

LEKARNICKA 06/205

AUTOMATICKE DOPLNANIE VODY DANILOSS

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Centrum sociálnych služieb Rohov - kaštieľ			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Regulátor tlaku plynu	FSREG2-34	Regal 2	3894908	Zemný plyn	25.7.2002	Áno	Francel
Rýchlouzáver plynu	VSX2LPC2	VSX2LPC2	37166106	Zemný plyn	25.7.2002	Nie	Francel
Kotel plynový	K1	Protherm 60 PLO 13	204130112860 PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 60 PLO 13	204130112560 PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 60 PLO 13	204130112260 PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Kotel plynový	K4	Protherm 60 PLO 13	204130112960 PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Kotel plynový	K5	Protherm 60 PLO 13	204130111560 PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Čerpadlo obehové kotlové	K5	Wilo TOP S 25/7	100128	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K4	Wilo TOP S 25/7	100124	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K3	Wilo TOP S 25/7	100031	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo TOP S 25/7	100145	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo TOP S 30/7	100001	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK1 ošetrovňa	Wilo TOP S 40/10	100255	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK2 spálne + herňa	Wilo TOP S 40/10	100253	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK3 oddelenie	Wilo TOP S 40/10	100265	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK4 AB - kancelárie	Wilo TOP S 40/10	100272	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK5 rehabilitácie	Wilo TOP S 40/10	100247	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Wilo VARIOS PICO25/1	4215542	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo ponorné kalové				Voda priesaková odpadová	1.1.2012	Nie	
Elektrický pohon zmiešavacej armatúry UK1	UK1 ošetrovňa	62P 210 5Nm 24V (60-120s/90st)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	ESBE AB
Elektrický pohon zmiešavacej armatúry UK1	UK2 spálne + herňa	62P 208 5Nm 24V (120s/90st)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	ESBE AB
Elektrický pohon zmiešavacej armatúry UK1	UK3 oddelenie	62P 208 5Nm 24V (120s/90st)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	ESBE AB
Elektrický pohon zmiešavacej armatúry UK1	UK4 AB - kancelárie	62P 208 5Nm 24V (120s/90st)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	ESBE AB

Elektrický pohon zmiešavacej armatúry UK1	UK5 rehabilitácie	62P 208 5Nm 24V (120s/90st)		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	ESBE AB
Zmiešavacia 3 cestná armatúra	UK1 - UK5	ESBE D 1922		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	ESBE AB
Hydraulický vyrovnávač tlaku	HVDT PK1	HVDT 4	340619	Teplá voda (do 110°C)	1.11.2006	Nie	RACEN
Nádoba expanzná		Maxivarem UR 500l	0008222	Voda		Áno	Varem
Nádoba expanzná		Maxivarem UR 500l	0008223	Voda		Áno	Varem
Ohrievač vody zásobníkový plynový		Quantum 100-NRRS W 355l	154905774601002	Teplá voda (do 110°C)		Áno	State Industries, Inc.
Ohrievač vody zásobníkový plynový		Quantum 100-NRRS W 355l	100501076201004	Teplá voda (do 110°C)		Áno	State Industries, Inc.
Automatická úprava vody		Polyglas Garant	EW02 1051502-2	Voda		Nie	Pentair Water
Úprava vody - chemická - ventil regenerácie		Garant 5600/WG	H 058044	Voda	1.8.2002	Nie	Pentair Water France SAS
Automatika dopĺňovania vody	UK	AJP10-011	SC G238A046	Voda	1.1.2011	Nie	
Úprava vody – elektromagnetická		EZV 25 D	12833	Voda	1.8.2002	Áno	EZV s.r.o.
Rozvádzač RK		RK Rittal AE 1260	117/02, 126209	Elektrina	1.1.2002	Áno	Detmar, Rittal
Riadiaci systém		Landis Staefa RWM82.001	020904D005821	Elektrina	1.1.2002	Nie	Siemens
Detektor zaplavenia PK		Klimasoft SH3		Elektrina	1.1.2002	Nie	Klimasoft
Detektor úniku plynu (ZP)		GABA 2S11	IH 2387	Elektrina	1.1.2002		Lexmed Čachtice
Detektor úniku plynu (ZP)		GABA 2S11	IH2383	Elektrina	1.1.2002		Lexmed Čachtice
Detektor úniku plynu (CO)		GABA 2S2	IE597	Elektrina	1.1.2002		Lexmed Čachtice
Rozvádzač RK-1		RK-1 Rittal AE 1260	101/02, 192743	Elektrina	1.1.2002	Áno	Detmar, Rittal
Riadiaci systém		RWP 80 001	020903A010295	Elektrina	1.1.2002	Nie	Siemens
Komín		Murovaný z plnej pálenej tehly s AL vložkou		Spaliny	1.1.2002	Áno	
Plynomer podružný PK1		G65 DN50	33239-057-08-IV	Zemný plyn	1.1.2010	Áno	ELSTER
Prietokomer	7237SV	SENSUS	18961319361	Voda	2018		
Merač tepla ÚK	7237UK	Multical 603 Qn10, DN40, L300	85026439/69/22	Teplá voda (do 110°C)	7.10.2022		Kamstrup

VODOMER TUV 1206007148381-10 SENSUS

REBRIK 6ST

BATERKA RUCNA

LEKARNICKA 02/2020

HASIACI 5Kg CO2 PRASKOVY 6Kg 02/2022

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Centrum sociálnych služieb Rohov - kuchyňa			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm 50 SOO	1061106233	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 24 KOO 15	2071502411	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Protherm
Poistný ventil	PK K1	SV 1" 1,8 bar		Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Poistný ventil	PK K2	SV 1" 1,8 bar		Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Čerpadlo obehové K1	K1	Grundfos UPS 15-60	59506538	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové UK1-1	UK1	Grundfos UPS 32-60	F513	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Grundfos
Čerpadlo obehové UK1-2	UK1	Grundfos UPS 32-60	F513	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Grundfos
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Wilo STAR RS 25/2	4032952/0205	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Zmiešavacia 3 cestná armatúra	UK1 - UK5	Komextherm DN40		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Nie	Komextherm
Hydraulický vyrovnávač tlaku	HVDT PK1	HVDT 4	340619	Teplá voda (do 110°C)	1.11.2006	Nie	RACEN
Nádoba expanzná UK	UK	ČKD Dukla Expanzomat B 280I	362485	Voda	1.1.2002	Áno	ČKD Dukla
Nádoba expanzná TUV	TUV	ZILMET 11H HY-PRO 8L	15-000001115721	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2015		
Ohrievač vody zásobníkový plynový		Quantum 100-NRRT (U)	K0230862 8	Teplá voda (do 110°C)		Áno	State Industries, Inc.
Automatická úprava vody		Polyglas Garant	EW01 179436 8	Voda	1.1.2001		
Úprava vody - chemická - ventil regenerácie		Garant 5600/WG	H 058054	Voda	1.8.2002	Nie	Pentair Water France SAS
Úprava vody - elektromagnetická		EZV 25 D	12832	Voda	1.8.2002	Áno	EZV s.r.o.
Rozvádzač RK		RK Rittal AE 1260	91/02	Elektrina	1.1.2002	Áno	Detmar, Rittal
Riadiaci systém		Landis Staefa RWM63 242/109	02006X36468	Elektrina	1.1.2002	Nie	Siemens
Detektor úniku plynu (ZP)		GABA 2S11	IH294	Elektrina	1.1.2002		Lexmed Čachtice
Komín		Trojložkový montovaný nerezový		Spaliny		Áno	
Merač tepla UK	7246UK	INFOCAL 5	537801Y216		1.1.2011	Áno	Danfoss
Plynomer PK2		BK-G16	0014738-043-11-I	Zemný plyn	1.9.2011	Áno	ELSTER
Vodomer 7246SV DN15	7237SV	Rossweiner B-H-A-V 30 st. C	02.028268	Voda	1.1.2002	Áno	Rossweiner
Vodomer doplnovania SV DN10		PREMA	08381275-01	Voda	1.1.2001	Áno	PREMA

HASIACI CO2 5Kg

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Centrum sociálnych služieb Rohov - dolný pavilón			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Protherm 60 PLO 13	02041301106.60PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2001	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 60 PLO 13	02041301116.60PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 60 PLO 13	01081301082.60PLO13	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	Protherm
Poistný ventil	PK K1	SV1" 1,8 bar 70 st.C		Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Poistný ventil	PK K1	SV1" 1,8 bar 70 st.C		Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Poistný ventil	PK K1	SV1" 1,8 bar 70 st.C		Teplá voda (do 110°C)		Áno	
Čerpadlo obehové kotlové	K3	EVOTRON 80/180	112681930267	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K2	Wilo TOP S 25/7	100131	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	K1	Wilo TOP S 25/7	100270	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2000	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK1 byt + herňa	Wilo TOP S 40/10	100259	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK2 kúpeľ + herňa	Wilo TOP S 40/10	100270	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK4 chata	Wilo TOP S 40/10	100246	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK3 práčovňa + herňa	Wilo TOP S 40/10	100271	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Wilo VARIOS PICO25/1	4215542	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Nádoba expanzná		Expanzomat B 220l	373326	Voda	1.1.2002	Áno	Dukla CZ s.r.o.
Nádoba expanzná		Expanzomat B 220l	353357	Voda	1.1.2002	Áno	Dukla CZ s.r.o.
Ohrievač vody zásobníkový plynový	TUV	Quantum 100-NRRT	G02323284	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2002	Áno	State Industries, Inc.
Úprava vody chemická (tabletová soľ)		Polyglas Garant	EWC2 1604695-1	Voda	1.1.2002	Nie	Pentair - Water
Úprava vody - chemická - ventil regenerácie		Garant 5600/WG	H 058034	Voda	1.1.2002	Nie	Pentair Water France SAS
Úprava vody – elektromagnetická		EZV 25 D	12831	Voda	1.1.2002	Áno	EZV s.r.o.
Rozvádzač RK		RK Rittal AE 1260	117/02, 126209	Elektrina	1.1.2002	Áno	Detmar Rittal
Riadiaci systém		Landis Staefa RWM82.001	020924D005821	Elektrina	1.1.2002	Nie	Siemens
Detektor zaplavenia PK		Klimasoft SH3		Elektrina	1.1.2002	Nie	Klimasoft
Kalové čerpadlo							

Detektor úniku plynu (ZP)		GABA 2S1	IE937	Elektrina	1.1.2002		
Detektor úniku plynu (ZP)		GABA 2S1	IE936	Elektrina	1.1.2002		
Detektor úniku plynu (CO)		GABA 2S2	IE615	Elektrina	1.1.2002		
Komín		Murovaný z plnej pálenej tehly s AL vložkou		Spaliny	1.1.2002	Áno	
Regulátor tlaku plynu		ALZ 6U/BD	233671	Zemný plyn	1.1.2002	Áno	
Regulátor tlaku plynu		ALZ 6U/BD	200677	Zemný plyn	1.1.2002	Áno	
Merač tepla ÚK	7247UK	Sensonic T 25	113003202		1.1.1991	Áno	ISTA, Sensonic, Raab Karcher
Plynomer pre TUV		BK-G4M	5189773-026-11-I	Zemný plyn	1.1.2011	Áno	ELSTER
Vodomer	7237SV	Rosswainer B-H-A-V 30 st.C	02.028158	Voda	1.1.2002	Áno	Rosswainer&
Vodomer doplnovania SV DN25		PREMA	3957412-81	Voda	1.1.2002	Áno	PREMA

LEKARNICKA 02/2020

HASIACI CO2 5Kg 02/2020

REBRIK 5 ST

BATERKA RUCNA

KALOVE CERPADLO

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Výžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Plynomer SPP	PMER SPP	PREMAGAS G25	0016526-053-03-IV	Zemný plyn	1.1.2016		PREMAGAS
Prepočítavač množstva plynu	PSP SPP	micro ELCOR-2	08691843/2008	Zemný plyn	1.1.2008		ELGAS s.r.o.
Regulátor tlaku plynu	RTP 90/2L	ALZ 6U/BD	600211	Zemný plyn	1.1.2005	Áno	
Regulátor tlaku plynu	RTP 90/2L	ALZ 6U/BD	600212	Zemný plyn	1.1.2005	Áno	
Kotel plynový	K1	Protherm 150 KLO	21064115KLO12 31000005000 N6	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Áno	Protherm
Kotel plynový	K2	Protherm 150 KLO	06021201118. 150KLO12	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Áno	Protherm
Kotel plynový	K3	Protherm 150 KLO	210644150KLO 12 310000500	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Áno	Protherm
Čerpadlo obehové kotlové	ČPK1	Wilo TOP S 40/7	20000100101	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	ČPK2	Wilo TOP S 40/7	20000100315	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové	ČPK3	Wilo TOP S 40/7	20000100829	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Wilo
Hydraulický vyrovnávač	HVDT	HVDT – 4	34 06 19	Teplá voda (do 110°C)	1.11.2006	Nie	RACEN s.r.o.
Zberač VV				Teplá voda (do 110°C)	1.11.2006	Nie	
Rozdeľovač VV				Teplá voda (do 110°C)	1.11.2006	Nie	
Čerpadlo obehové vetvové č. 4	ÚK predná strana – kuchyňa	Wilo TOP S 30/10	20000102263	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2011	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové č. 5	ÚK bočná strana – učebne	AVANSA 32-6-180	2021046772	Teplá voda (do 110°C)	2021	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové č. 6	ÚK 3 – nová budova	Wilo TOP S 30/10	20000102314	Teplá voda (do 110°C)	2021 1.1.2006	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové č. 7	ÚK 4 nová budova – chodba	AVANSA 32-6-180	2021095885	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové č. 8	ÚK5	Wilo TOP S 30/10	20000102297	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Nie	Wilo
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK 1	MK - CS 230V	CS-22697	Teplá voda (do 110°C)	18.2.2010	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK 2	MK - CS 230V	CS-22699	Teplá voda (do 110°C)	18.2.2010	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK 3	MK - CS 230V	CN-22648	Teplá voda (do 110°C)	18.2.2010	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK 4	MK - CS 230V	CN-22646	Teplá voda (do 110°C)	18.2.2010	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK 5	MK - CS 230V	CN-22703	Teplá voda (do 110°C)	18.2.2010	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Čerpadlo cirkulačné TV č. 10	TUV cirk.	Wilo STAR Z 25/2	40290820602	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Nie	Wilo

Čerpadlo nabíjacie TV	TUV cirk.	Wilo STAR RS 25/4 3P	4509674	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	Wilo
Zásobník TV (s ohrevom)	TUV	Buderus Logalus SU 500 5B	05069172	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Áno	Buderus
Nádoba expanzná		Reflex N 600l	06G1129 50005	Voda	1.1.2006	Áno	Reflex
Automatická úprava vody		Pentair Water 5600/K		Voda			
Komín						Áno	
Prietokomer	7235SV	Sensus	07065722	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK + TUV	7235UK	Sensonic T 25	511407848	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2015	Áno	ISTA/ SENSUS
Vodomer dopĺňania systému	VMER UK	SENSUS Qm 1,5	10517654	Voda	1.1.2015		Sensus
Vodomer SV pre TUV	VMER TUV	SENSUS Qm 1,5 DN20	907 065 722	Voda	1.1.2009		Sensus
Detektor plynu	QA24.1	JTO GI30n	E22914		1.1.2015		J.T.O. System s.r.o.
Detektor plynu	QA24.2	JTO GI	E23314		1.1.2015		J.T.O. System s.r.o.
Detektor CO	QA24.3	JTO GIS	H72114		1.1.2015		J.T.O. System s.r.o.
Rozvádzač RK L	RK L				1.1.2006		
Rozvádzač RK P					1.1.2006		
Rozvádzač MaR	RMS1	4.12.2013	872/10				PAUFEX Prešov s.r.o./ Schrack
Riadiaci systém plynovej kotolne	RS PK	DIRAS	428/09				PAUFEX Prešov s.r.o.

LEKARNICKA 2020

BATERKA MALA

HASIACI CO2 5Kg

ABC 6Kg prasok

Merac co rucny

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotel plynový	K1	Rapido GA 200-221	0217L40022	Teplá voda (do 110°C)		Áno	RAPIDO Warmetechnik , Rahserfeld
Plynový doregulátor	K1 DRS	FSDR 40/CE					Giulianni anello, IT
Bezpečnostný rýchlozáver plynu	BAP K1	GW 50 A4		Zemný plyn	1.12.1994	Áno	DUNGS technik
Kotel plynový	K2	Rapido GA 200-221	0251L40181	Teplá voda (do 110°C)		Áno	RAPIDO Warmetechnik , Rahserfeld
Plynový doregulátor	K2 DRS	FSDR 40/CE					Giulianni anello, IT
Bezpečnostný rýchlozáver plynu	BAP K2	GW 50 A4		Zemný plyn	1.12.1994	Áno	DUNGS technik
Kotel plynový	K3	Protherm 80 KLO	03031103624	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Protherm
Horáková automatika K3	HA K3	SIT 503 EFD DM, Tw 1,5 s Ts 7,5 s		Zemný plyn	1.10.2002	Áno	SIT
Čerpadlo obehové kotlové		Calpeda NCEH 40F-60/220	2018558970	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové		Wilo TOP S 40/10	2039667/0304	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	Wilo
Čerpadlo obehové kotlové		Wilo TOP S 40/7	2039666/0303	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	Wilo
Komín		EN-1443 T400-N1-D-1-0				Áno	
Hydraulický vyrovnávač	Anuloid			Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	
Zberač ÚK				Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	
Rozdeľovač ÚK				Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Nie	
Čerpadlo obehové vetvové	UK 1 nová budova	Wilo TOP E65/1-10	2039652/0502	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2005	Áno	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK 2 telocvičňa	Wilo TOP S 30/10	2001351/0303	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	vzduchotechnika	MAGNA3	10022130	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Sigma Lutín
Čerpadlo cirkulačné TV	TUV	Wilo STAR RS 25/4 180	4032954/9906	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Áno	Wilo
Čerpadlo nabíjacie TV	TUV	Grundfos	85215102	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Áno	Grundfos
Ventil nastavenia prietoku ohrevu TUV	TUV	BROEN DN40DR (H)	SR230A	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2014	Nie	Ballorex Venturi
Elektrická klapka (ventil)	UK 1	MK - CN 24V	CN-15822	Teplá voda (do 110°C)	8.3.2001	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Elektrická klapka (ventil)	UK 2	MK - CN 24V	CN-33964	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2015	Nie	Komextherm s.r.o., Pha - Řepy
Elektrická klapka (ventil)	letná prevádzka	Belimo RS 230A		Teplá voda (do 110°C)	26.9.2014	Nie	BELIMO
Elektrická klapka (ventil)	ovládanie ohrevu	Belimo RS 230A		Teplá voda (do 110°C)	24.6.2014	Nie	BELIMO

Nádoba expanzná		Varem Maxivarem LR-UR 700I	010445	Voda/vzduch	1.4.2003	Áno	Varem
Nádoba expanzná		Varem Maxivarem LR-UR 700I	010446	Voda/vzduch	1.4.2003	Áno	Varem
Vodomer SV pre TUV	7236SV	Sensus Qn 2,5	14 09778968	Voda	1.1.2014	Áno	Sensus
Poistný ventil TUV	PV TUV	PV 9 bar DN25/DN32		Voda	1.1.2014	Áno	
Ohrievač TV (EL68 zásobníkový)		OVS 1600I	55135	Teplá voda (do 110°C)		Áno	Tlakon Žilina
Nádoba expanzná	EXP TUV	Reflex DE 60I	11L092590164	Voda	1.1.2011	Áno	Reflex
Vodomer dopĺňovania	SV-D	EV 142/99.361	03.220744	Voda		Áno	ENBRA
Chemická úprava vody	CHÚV	Polyglass 8x35	EW03 003 5309 - 1	Voda	1.1.2003	Nie	Pentair Water EÚ
Automatická regulácia CHÚV		GARANT 5600/K	J005229	Voda	1.4.2003	Nie	Garant Martin s.r.o.
Ventil automatického o dopĺňania vody		2VE2F	147735	Voda	1.1.2014		
Regulátor tlaku plynu	RSP PK-P	Alz 6U/AB	135013	Zemný plyn	1.1.1989	Áno	Východočeské plynárny kp Hradec Králové Skuteč
Regulátor tlaku plynu	RSP PK-L	Alz 6U/AB	135014	Zemný plyn	1.1.1989	Áno	Východočeské plynárny kp Hradec Králové Skuteč
Prietokomer	7236SV	Sensus Qn 2,5	756613	Voda		Áno	Sensus
Merač tepla ÚK	7236UK	INFOCAL-5	337304Y464	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Áno	Danfoss
Merač tepla TUV	7236TUV	ISTA	18853	Teplá voda (do 110°C)		Áno	ISTA
Plynomer SPP	PMER SPP	G25 DN40	0016807-053-03-IV	Zemný plyn		Áno	PREMAGAS
Prepočítavač spotreby plynu	PSP SPP	micro-ELCOR	3687530-958-03	Zemný plyn	1.1.2004	Áno	ELGAS s.r.o. Pardubice
Rozvádzač RK (PK)	RK	STN EN 61439-1,2	125/2014	Elektrická energia	1.1.2014	Áno	BQR s.r.o. Stupava
Riadiaci systém PLC Foxtrot	RS PK	PLC Foxtrot		dáta, elektrická energia	1.1.2014	Nie	TECO a.s. ČR
Rozvádzač RK - 1 (PK)	RK - 1	OCEP	75/03	Elektrická energia	1.1.2003	Áno	Detmar
Detektor úniku plynu CO	DET CO	GABA 2S12	IH2508	Elektrická energia	1.1.2014	Áno	Lexmed Čachtice
Detektor úniku plynu ZP	DET ZP	GABA 2S11	IH2640	Elektrická energia	1.1.2014	Áno	Lexmed Čachtice
Detektor zaplavenia PK	DET ZAPL			Elektrická energia	1.1.2014		
Rozvádzač RK (suterén školy)	RK - 1	OCEP	74/03	Elektrická energia	1.1.2003	Áno	Detmar
Čerpadlo obehové vetvové	UK 4 pravá strana	Wilo TOP S 50/7	100388	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové	UK 3 ľavá strana	Wilo TOP S 50/7	100122	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2003	Áno	Wilo

LEKARNICKA 17/04

REBRIK 6 ST

TESTER CO 2 TRUB

BATERKA

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Kotol plynový NTL kondenzačný	K1	HOVAL ULTRAGAS 400D	601667500093	Teplá voda (do 110°C)	1.9.2017	Áno	Hoval
Kotol plynový NTL kondenzačný	K2	HOVAL ULTRAGAS 400D	601667500094	Teplá voda (do 110°C)	1.9.2017	Áno	Hoval
Čerpadlo obehové vetvové M1	UK A	Wilo TOP E 25/1-7	200001000379	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové M2	UK B jazykové triedy	Wilo TOP E 25/1-7	200001003	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové M3	UK C chodby	Wilo STRATOS 40/1-4	2090453/09W 25	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové M4	UK D južné priečelie	Wilo TOP E 40/1-10	20000100030	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo obehové vetvové M5	UK E Aula, schodiská, PC triedy	Wilo TOP E 40/1-4	20000100535	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo nabijacie TV M6	TUV	Wilo Star RS 25/6	4032956/0612	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Wilo
Čerpadlo cirkulačné TV M7	TUV	Grundfos Alpha 2 15-60-130	PN97993194 SN10009562	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Grundfos
Nádoba expanzná ÚK	EXP UK PK1	Reflex N 800I	07H080150032	Voda	1.1.2007	Áno	Reflex
Poistná armatúra UK1	PV UK	DN25/DN32 3bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	DUCO
Poistná armatúra UK1	PV UK	DN25/DN32 3bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	DUCO
Nádoba expanzná TUV	EXP TUV	Reflex N 25I	06G062850183	Voda	1.1.2006	Áno	Reflex
Ohrievač TV (EL zásobníkový)	OHR TUV	COMBI VAL ESSER 200	350440000273	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	Hoval
Poistná armatúra ohrevu TUV	PV TUV	DN25/DN25 8 bar		Teplá voda (do 110°C)	1.1.2007	Áno	DUCO
Komín	KOM1	MIMI2 R=0, 502K/W	4401B/02/051 3/1/C/C04	Spaliny		Áno	Komínsystém s.r.o.
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK A	Honeywell N6063L	0716	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK B	Honeywell N6063L	0727	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Honeywell
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK C	Komextherm MK-CS	CS-19459	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK D	Komextherm MK-CS	CS-19417	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil)	MIX UK E	Komextherm MK-CS	CS-19462	Teplá voda (do 110°C)		Nie	Komextherm
Elektrická klapka (ventil) 20Nm	PK K1	BELIMO SM2320A 060 203	1085568/0030	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Nie	Belimo
Elektrická klapka (ventil) 20Nm	PK K2	BELIMO SM2320A 060 203	1085568/0030	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2006	Nie	Belimo
Regulátor tlaku plynu DN65/100	RSP PK1	Tartarini C 26 535 516	8619234	Zemný plyn	1.1.1986	Áno	
Bezpečnostný rýchlozáver DN65/80	BAP PK1	Tartarini C 26 420 540	04345315	Zemný plyn		Áno	

Plynomer SPP	PMER SPP	G25	0014657	Zemný plyn		Áno	
Automatická úprava vody	WT PK1	Pentair Water Fleck 5600	N011201	Voda	1.1.2007	Nie	Pentair Water France
Riadiaci systém PK1	RS PK1	Toptronic T 1/U90		Elektrina	1.1.2007	Nie	Hoval
Riadiaci systém PK1	RS PK2	Toptronic T 1/U90		Elektrina	1.1.2007	Nie	Hoval
Riadiaci systém PK2-1 (čierne)	RS PK2-1	Toptronic T V3 X/N (Z8016)		Elektrina	1.1.2007	Nie	Hoval
Rozvádzač DT1		DT1	1	Elektrina	1.1.2007	Áno	MARBER s.r.o. Humenné
Vodomer SV pre TV	SV	Sensus Qn 2,5	1510517334/2015	Voda	1.1.2015	Áno	Sensus
Merač tepla TV	MT TV	Multical 302, Qn,6, DN15, L110	67881587/8C/19	Teplá voda (do 110°C)	23.2.2021	Áno	Kamstrup
Merač tepla ÚK	MT UK	Sonometer 100 - 773	641301Y365/2009	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss

REBRIK 5ST

HASIACI CO2 5Kg 09/2019

LEKARNICKA 02/2020

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica - podkrovie			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Merač tepla 7254 TUV	MT TV	Sonometer 1100	37655717	Teplá voda (do 110°C)	1.10.2016	Áno	Danfoss
Merač tepla 7254 UK	MT UK	Sonometer 1100	53886321	Teplá voda (do 110°C)	1.10.2016	Áno	Danfoss
Expanzná nádoba 35L 2015	EXP UK PK2	Maxivarem LR	B44575451	Teplá voda (do 110°C)	1.10.2016	Áno	WAREM Via Sabboni 2, Bovolenta (PD) Italy
Rozvod plynu podkrovie	ROZ ZP 2kPa			Zemný plyn	1.10.2016	Áno	
Regulátor do 25m3/h	RSP PK2	RP - 10 AC	213745	Zemný plyn		Áno	
Plynomer		BK - G6M	10501230-045-16-l	Zemný plyn	1.10.2016	Áno	ELSTER
Komín K1	KOM1			Spaliny	1.10.2016	Áno	
Komín K2	KOM2			Spaliny	1.10.2016	Áno	
Kotol s horákom VAILLANT K1	K1	VAILLANT eco TEC plus VU INT 356/5-5 R4	211542001001 174100010057 04N2	Teplá voda (do 110°C)	1.10.2016	Áno	VAILLANT
Kotol s horákom VAILLANT K2	K2	VAILLANT eco TEC plus VU INT 356/5-5 R4	211542001001 174100010057 02N2	Teplá voda (do 110°C)	1.10.2016	Áno	VAILLANT
Riadiaci systém PK2 – PK	RS PK2	colorMATIC VRC 630/3	154700200924 370907005571 N0	Elektrina	1.10.2016	Áno	VAILLANT

LEKARNICKA 02/2020 HASIACI JE NA CHODBE CO2 5KG 09/2019

UPRAVA VODY DAV 16084

GABA 2S12 Sn :IH 2897 OXID UHOLNATY

GABA2S11 Sn : IH 3118 METAN

ZASOBNÍK TUV VAILANT VIH R 150/6 B Sn:21160300100159440002005254N5

REBRIK 6ST

ROZDELOVAC TRIEDY CHODBY

Zoznam zariadení v kotolni organizácie:				Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica			
Názov technológie	Poradové číslo zariadenia	Typ	Výrobné číslo	Médium	Rok výroby	Vyžaduje odbornú prehliadku	Výrobca
Stacionárny plynový kondenzačný dvojkotol	K1+K2	Ultras 2D (1000)		Teplá voda		Áno	Hoval
Čerpadlo obehové vetvové	UK knižnica	DN32		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK telocvičňa	DN32		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK špeciálna škola	DN32		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK škola + kuchyňa	DN32		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo obehové vetvové	UK dom mládeže	DN32		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo nabíjacie primárne TV	TÚV prim	DN32		Teplá voda		Nie	DAB
Čerpadlo cirkulačné TV (suterén školy)	TUV budova	MAGNA 3 65-100F		Teplá voda		Nie	Grundfos
Kombinovaný rozdeľovač a zberač s armatúrami		5 vetiev so zmiešavačom (3-cestný ventil) 1x nabíjanie TÚV		Teplá voda		Nie	
Nádoba expanzná	EXP UK	Reflex N 1000I	15P100660037	Teplá voda	2007	Áno	Reflex
Ohrievač TV (zásobníkový)		Storatherm AH1000/1_C objem 1000L				Nie	REFLEX
Regulátor tlaku plynu	RSP PK	Tartarini C 26 535 516	8619234	Zemný plyn	1.1.1984	Áno	Severočeská armaturka a.s.
Bezpečnostný rýchlouzáver plynu (BAP)	BAP PK	Tartarini C 26 420 540	8403843	Zemný plyn	1.1.1984	Áno	Severočeská armaturka a.s.
Plynomer PK	PMER SPP	G65	0016591-057-03-IV	Zemný plyn		Áno	Elster s.r.o. Stará Turá
Prepočítavač množstva plynu	PREP SPP	u - ELCOR	03680320-958-03	Elektrina	1.1.2003	Áno	ELGAS, s.r.o. Pardubice
Automatická úprava vody PK1 UK				Voda		Nie	Earth Resources s.r.o.
Riadiaci systém							Hoval
Rozvádzač, Havarijné stavy							
Komín	KOM	EW-AL250		Spaliny		Áno	Jeremias
Komín	KOM	EW-AL250		Spaliny		Áno	Jeremias
Merač tepla TUV	7243TV	Sonometer 1000	3016272/3779 3268	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK knižnica	7243 knižnica	Sonometer 1000 773	3009322/3611 7463	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	7243UK špeciálna škola	Sonometer 1000 773	3013856/3769 6099	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	7243UK škola + kuchyňa	Sonometer 1000 773	3013858/3766 3419	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss

Merač tepla ÚK	7243UK dom mládeže	Sonometer 1000 773	3008133/3608 6162	Teplá voda (do 110°C)	1.1.2009	Áno	Danfoss
Merač tepla ÚK	7243UK telocvičňa	Multical 603, Qn2,5, DN20, L130	80773318/A4/ 21	Teplá voda (do 110°C)	25.2.2021	Áno	Kamstrup

HASIACI CO2 5Kg 03/2020

HYDRANT

DOSKOVY VYMENNIK SWEP Sn :15371-026 NOVY 07 /2019

Plán opráv:

- zásobník TÚV
- kotle K1, K2